Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

21 de mayo de 2018

DUOC: Nº118/2018

Señores
Oferentes

Ref.: LCO Nº 02/2018 para la "Adquisición de generadores eléctricos."
ID: 343.141

Aclaración Nº 1

Me dirijo a ustedes en relación a la consulta realizada a fin de remitirles la aclaración correspondiente.

Consulta 1:
Para el día de la visita, no se contaban con los planos eléctricos y a la fecha se tiene discrepancia entre lo visto en el relevamiento y en los planos proveídos luego de la visita como ser, dimensiones de cable (95mm2 ya es sobredimensionado para un generador de 110 Kva), distancias, salas a cubrir, etc. Solicitamos respetuosamente a la convocante favor confirmar que podrá utilizarse cable de 70mm2 para las líneas de fase y de 50mm2 para la línea de neutro para la capacidad de 110KVA de los generadores, considerando que son secciones totalmente suficientes para esta capacidad.

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones – Sección III Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas y la Adenda N° 3/2018 - Planos del Proyecto.

Atentamente.

Sub Unidad Operativa de Contrataciones.