GA/UOC/322/2010

Asunción, 13 de julio del 2010.

ADDENDA 02 – CONTRATACION DIRECTA N° 21/10 "ADQUISICION DE VALVULAS VENTOSAS ".
Id Nro. 187818.

- Se modifica punto 2 Anexo 3, quedando ahora:

2, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Válvulas ventosas automáticas

- Doble efecto cinético y residual
- Funcionamiento automático y continuo
- Presión de funcionamiento garantizado hasta 16 Kg/cm2
- Evacuará aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraido a un rango de 10 m3/h .
- Presión de funcionamiento garantizado hasta 16 Kg/cm2
- Cuerpo y base construido en pioliamida reforzada o plástico reforzado.
- Rosca base 1" en BSP

La Essap podrá solicitar muestras de los productos ofertados, a fin de evaluar su calidad y determinar si las mismas cumplen con las especificaciones técnicas, como condición previa de adjudicación.

Deberá presentar Certificado de calidad ISO 9001 de fabricación de los bienes u otra documentación que avale la fabricación con normas técnicas similares.

Hugo Díaz Caballero
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.