ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 - 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS INTERNACIONAL Nº 883/2016

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CH - ACY

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 2

Asunción, 11 de mayo de 2016

Señores:

Hemos recibido de potenciales oferentes la siguiente consulta referente a la **Licitación por Concurso de Ofertas Internacional Nº 883/2016 "Servicio de Monitoreo Ambiental CH - ACY"**

CONSULTA 1

Respecto a los diferentes tipos de muestras-matriz, cuando indican muestras en profundidad en H°A° a qué tipo de muestras corresponden? ¿De dónde debemos extraer las mismas? "sic"

RESPUESTA

Favor remitirse a las especificaciones técnicas. Las muestras de profundidad serán extraídas con equipos que deben ser proveídos por el oferente (perforadora, colectora de muestra) de diferentes profundidades conforme especificaciones técnicas. Los lugares de donde serán extraídos las muestras serán de la Casa de Máquinas y donde la ANDE indique dentro de la Central H. Acaray (de paredes y pisos donde ocurrió el derrame de PCB).

Les saludamos muy atentamente,

Ing. Arnaldo Paiva Torres
Dirección de Contrataciones
Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación