INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Avda. Fernando de la Mora esquina Teniente Alcorta – Asunción
Fonos: 557-404 – Fax: 557-408 – E-mail: inc@gov.py

PARAGUAY TODOS

CONTRATACION DIRECTA Nº 72/2014

"ADQUISICION DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en la Carta de Invitación y Anexos de la presente Contratación Directa Nº 72/2014 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

1. Especificaciones Técnicas

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ítem	NOMBRE DE LOS BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PM (Pedido de Material) Nº 4147/2014 – SISTEMA DE CONTROL Y PESAJE DE MATERIAL CALCAREO – Planta Industrial de Vallemi.-	
1	**TRANSFORMADOR MONOFASICO**	
	Especificaciones Técnicas ❖ POTENCIA: 10 KV. ❖ FRECUENCIA: 50 Hz. ❖ TENSIONES: MEDIA TENSION 13200 V. Baja Tensión 220 V. ❖ REFRIGERACION: SISTEMA ONAN (aceite, libre de PCB) ❖ NORMA: A.N.D.E. ❖ DEBE INCLUIR: SISTEMA DE PROTECCION Y ACCESORIOS. **(Debe incluir el seccionador porta fusible externo (aéreo) y el aislador para la bajada al transformador)** ❖ GARANTIA MINIMA DE (1) UN AÑO ❖ EL TRANSFORMADOR DEBERA INCLUIR: - **CABLE DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDOS 150 (CIENTO CINCUENTA) METROS.-** Especificaciones Técnicas SECCION NOMINAL (mm^2) = 16 FORMACION (Nº x mm) = 7 x 1,70	

NUEVO PLAZO DEL PRESENTE LLAMADO

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha tope para consulta	11/agosto/2014 – 09:00 hs
Fecha Tope para presentación de Documentos	19/agosto/2014 – 09;00 hs.
Apertura del Sobre	19/agosto/2014 – 09;15 hs.

Abog. César Mallorquín Ávila
Unidad Operativa de Contrataciones