COPACO S.A.

PARAGUAY BICENTENARIO 1811 - 2011

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 5 de mayo de 2011

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 6/2011 – "ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO"

COMUNICACIÓN SUPLEMENTARIA Nº 6

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a las consultas efectuadas por algunas de las firmas, potenciales oferentes en la Licitación Pública Nacional de referencia.

CONSULTA 1
Favor especificar las características técnicas requeridas para el Aire Acondicionado para TVOC.

RESPUESTA 1
Se deberá ofertar para TVOC 1 (un) Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU Frio/Calor.

CONSULTA 2
Favor especificar las características técnicas requeridas para el Aire Acondicionado para Salón Auditorio.

RESPUESTA 2
Se deberá ofertar para el Salón Auditorio 2 (dos) Aires Acondicionados tipo Split de 60.000 BTU Frio/Calor.

CONSULTA 3
Favor especificar las características técnicas requeridas para el Aire Acondicionado para Laboratorio.

RESPUESTA 3
Se deberá ofertar para el Laboratorio 1 (un) Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU Frio/Calor.

CONSULTA 4
Favor especificar las características técnicas requeridas para el Aire Acondicionado para la Sala Técnica.

RESPUESTA 4
No se requiere el cambio del Aire Acondicionado en la Sala Técnica.

Atentamente,

Ing. Norma B. Fernández F.
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones