LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DGEEC"
ID 293.103

ACLARACIÓN Nº 01

ÍTEM 1- TRANSEIVER

CONSULTA 1:
Se solicitan transeivers con TX: 1550nm y RX: 1310nm. Se consulta si los 4 (cuatro) transeivers deben ser provistos con sus pares (esto es transeivers con TX: 1310 nm y RX:1550nm). De ser así, entonces estaríamos proveyendo 8 (ocho) transeivers, o bien, aclarar si se necesitan sólo 2 (dos) enlaces, es decir 2 (dos) pares; es decir 2 (dos) pares.

Respuesta:
Se solicitan 2 pares de Transeiver o sea 4 (cuatro) unidades.

CONSULTA 2:
Solicitan que el Transeiver posea Adaptador de corrientes externo: 7.5 V DC, 1A, Consumo de energía: 2.7 vatios (máx). Solicitamos que estos requisitos sean de carácter opcional púes la alimentación no afecta el desempeño de los equipos considerando que cada fabricante diseña las fuentes de sus equipos para un funcionamiento óptimo según sus requisitos.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 1 punto 1.

CONSULTA 3:
Solicitan que el Transeiver posea dimensiones: 120x88x25 (4,7x3, 46x0, 98 pulg.) Peso 354 (12,5 oz). Solicitamos que estos requisitos sean de carácter opcional pues las dimensiones y el peso son factores limitantes en procesos licitatorios.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 1 punto 2.

ÍTEM 2- UPS PARA SERVIDORES

CONSULTA 2:
Para servidores: Se solicita una eficiencia al 100 % de carga igual o mayor a 94 % y una eficiencia en modo ECO del 98%. Se consulta, se aceptarán equipos con una eficiencia del 92% al 100 % de carga y 96% en modo ECO?
Consideramos que una tolerancia de -2% no afectará en gran medida.

Respuesta:
Favor adecuarse a los requerimientos indicados en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GRAL. DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Cont. Publ. M.J. Jn Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C

CONSULTA 3:
Se solicita que las UPS posean 10 conexiones de salida. Se consulta, en caso que las UPS posean borneras de salida con conexión Fase-Neutro-Tierra y no conectores de salida. Consultamos si será aceptada la entrega de UPS con zapatillas de conexión en reemplazo de los conectores integrados.

Respuesta:
No será aceptada la entrega de UPS con zapatillas de conexión en reemplazo de los conectores integrados.

CONSULTA 4

Solicitamos indicar el rango de autonomía aceptable para las UPS de 6 KVA. Así mismo entendemos que es necesario presentar la memoria de cálculo de la autonomía requerida en función del tipo de baterías, cantidad de baterías, tensión de corte y curva de descarga. Aclaramos este punto dado que hemos detectado que muchas veces se ofrecen autonomías por catálogo que son imposibles de alcanzar con las baterías que se incluyen. Indicar si esto es correcto y necesario.

Respuesta:
La autonomía aceptable será no menor a 20 minutos. Cada UPS debe proteger 3 servidores de fuente redundante de 460 W cada uno aproximadamente.

CONSULTA 5:
Se solicita que las UPS posean un tiempo de recarga menor o igual a 3 horas pero no se aclara qué % de capacidad. Consultamos si serán aceptadas UPS que posean un tiempo de recarga de aprox. 8 horas en su 90 % de capacidad

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 2 punto 1.

CONSULTA 6:
Donde el PBC solicita conexiones de salida como mínimo: (6) IEC 320 C13 +(4)IEC 320 C19. Solicitamos sean aceptados (8) IEC 320 C13 ++ (2) IEC 320 C19, debido a que no se altera la cantidad de tomas de salida de manera a dar mayor oportunidad a los oferentes.

Respuesta
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 2 punto 2.

CONSULTA 7:

Donde el PBC solicita Sensor de temperatura: Si, debe de monitorear la temperatura de sala de UPS. Solicitamos este punto sea opcional de manera a dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 2 punto 3

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION
DIRECCION GRAL. DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Cont. Publ. M.L. Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C

ÍTEM 4- SWITCH DE 24 PUERTOS

CONSULTA 1:
Solicitan que el Switch posea un MTBF de 820.000 horas. Solicitamos que dichos requisitos sean modificados a valores no superiores a 150.000 horas lo cual permitiría más de 15 años de operación estimada y además supera ampliamente los 5 años de vida útil estimada para cualquier equipo informático, de modo a permitir la participación de otros oferentes.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 4 punto 1.

CONSULTA 2:
Solicitan que el Switch sea de tipo FANLESS. Solicitamos que este requisito sea opcional pues solamente existe un fabricante en el mercado que posee Switch de estas características que funcionan sin ventiladores, limitando de esta forma la participación de los oferentes.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 4 punto 2.

CONSULTA 3:
Para el Switch solicitan protocolos propietarios de una marca específica como por ejemplo: Protocolo Ring Rapid Spanning Tree (RRSTP), DHL (dual-home link), Uni-Direccional, etc. Solicitamos que todos los requisitos propietarios sean de carácter opcional

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 4 punto 3.

ÍTEM 5- UPS 1500 VA

CONSULTA 1:
Quisiéramos conocer la aplicación de las UPS solicitadas. Es decir, qué tipo de equipos dependerían de ellas

Respuesta:
Las UPS solicitadas serán utilizadas para PC de escritorio.

CONSULTA 2:
Se solicita que las UPS posean una autonomía de 14 a20 minutos con carga completa. Solicitamos que se acepten UPS con autonomía de 5 a 10 min. Con carga completa.

Respuesta:
Ya que en el mercado existen UPS de menor potencia que tienen autonomía de 7 a 15 minutos para una PC, favor adecuarse a los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS · UOC

Cont. Publ. M... Vera
Jefa U.O.C.

CONSULTA 3
El PBC solicita autonomía de 14 a 20 minutos carga completa, solicitamos respetuosamente se acepte 4 minutos con carga completa o que este punto se revea debido a que ninguna marca de UPS alcanza esta autonomía con carga completa.

Respuesta:
Ya que en el mercado existen UPS de menor potencia que tienen autonomía de 7 a 15 minutos para una PC, favor adecuarse a los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 4:
Donde el PBC solicita tecnología: Sistema continuo. Solicitamos este punto sea aclarado debido a que no queda reflejado a que se refiere con dicho requisito.

Respuesta:
Se refiere al suministro continuo de energía, es decir si hay alta, baja tensión o cortes la UPS siga proveyendo la energía necesaria.

CONSULTA 5:
Se solicita que las UPS posean un tiempo de transferencia entre 2 y 4 milisegundos. Solicitamos que se acepten equipos con un tiempo de transferencia entre 2 hasta un máximo de 7 milisegundos

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 2 Ítem 5 punto 1.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION
DIRECCION GRAL. DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Cont. Publ. M[illegible]n Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.