DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE – BID Nº 1176/2015

"Adquisición y Actualización de Equipamiento para Sistemas de Control en Subestaciones"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 3 de noviembre de 2015

Al Interesado:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta N° 1

En relación al llamado ID 299068 para Lp1176-15 Adquisición y Actualización de Equipamiento para Sistemas de Control en Subestaciones, nos gustaría consultarles si para poder presentar una propuesta es necesario haber sido invitado a la licitación y/o estar registrada la sociedad licitante como proveedor

Respuesta

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que para la participación en el proceso licitatorio no es necesario haber sido invitado previamente.

Las bases y condiciones para la participación se encuentran establecidas en los Documentos de Licitación que deben ser descargados del Portal del Sistema de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay ID 299068.

Consulta N° 2

En el apartado 2.3.1. de la Especificación Técnica del Lote 1, se indica que "una parte del suministro deberá ser obligatoriamente del mismo fabricante de los sistemas existentes en ANDE (RTU200 de ABB) [...] conforme a la Lista de Bienes y Servicios y Especificaciones Técnicas de la Sección VI (sic). Los demás componentes del suministro, podrán ser de cualquier fabricante que cumpla con los requisitos indicados en estas Especificaciones Técnicas". ¿Esto supone que los ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, del Lote 1 deberán ser del fabricante ABB, no pudiendo ser de otro fabricante que cumpla los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas?

Respuesta

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que para el Lote 1 los ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 deberán ser del mismo fabricante de los Sistemas Existentes en ANDE (RTU200 de ABB), a los efectos de asegurar la completa compatibilidad de interfaces, protocolos de comunicación y todas las prestaciones del Sistema RTU200, conforme a lo indicado en el Ítem 2.3.1 y Anexo 1 de las Especificaciones Técnicas DL/DIM/13/2013.

Consulta N° 3

En los apartados 4.3.1. de la Especificación Técnica del Lote 2, se indica que "una parte del suministro deberá ser obligatoriamente del mismo fabricante de los sistemas existentes en ANDE (MicroSCADA y SYS500 de ABB) [...] conforme a la Lista de Bienes y Servicios y Especificaciones Técnicas de la Sección VI (sic). Los demás componentes del suministro, podrán ser de cualquier fabricante que cumpla con los requisitos indicados en estas Especificaciones Técnicas". ¿Esto supone que los ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, del Lote 2 deberán ser del fabricante ABB, no pudiendo ser de otro fabricante que cumpla los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas?

Respuesta

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que para el Lote 2 los ítems 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 y deberán ser del mismo fabricante de los Sistemas Existentes en ANDE (MicroSCADA y SYS500 de ABB) conforme a lo indicado en el Ítem 4.3.1 de las Especificaciones Técnicas DTE/MCO/11/2015 y en el Ítem 4.3.1 de las Especificaciones Técnicas DTE/MCO/12/2015.

Consulta N° 4

En relación al Lote 3, ¿los equipos de RTU de subestaciones ofertados podrán ser de cualquier fabricante que cumpla con los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas?

Respuesta

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que para el Lote 3 los equipos de RTU de Subestaciones ofertados podrán ser de cualquier fabricante que cumpla con los requerimientos establecidos en la Especificación Técnica DL/DIM/14/2014 y en el Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD