MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04 – 01 – 1991

ACLARACION Nº 01/2013

Señores:
Potenciales Oferente
Presente

Ref Aclaración correspondiente al llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS "ILUMINACION VIAL DE LA SUPERCARRETERA DE LIMOY DE LA CIUDAD DE MINGA PORA- AD REFERENDUM ID 266812.

Nos dirigimos ustedes, en el marco del Proceso del Llamado para ***LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS "ILUMINACION VIAL DE LA SUPERCARRETERA DE LIMOY DE LA CIUDAD DE MINGA PORA- AD REFERENDUM***, con el fin de dar respuesta a consultas recibidas, su aclaración abajo cuando sigue:

CONSULTA EMPRESA Nº 01

Consulta Nº 01 Empresa Nº 01

Dichas consultas son las siguientes:

 Consulta 1: considerando el plano N° 60798 AP y el Pliego de Bases y Condiciones, consultamos: si las líneas a ser instaladas para la ampliación de la red BT serán monofásicas o trifásicas, ya que dichos documentos se contradicen en cuanto al tipo de instalación.

 Consulta 2: la provisión e instalación de transformadores está contemplada dentro del proyecto?, ya que no se encuentra especificado en el plano de ANDE.

REPUESTA A LA CONSULTA:

1-Las consulta de ítem 1, es AMPLIACION DE RED BT TRIFASICO DE 4X16mm2 DE 3650mTS

2- Las consulta de ítem 2, los que establece el proyectos los correcto, por los tanto esta previsto la instalación de transformadores

SEGUNDA CONSULTA DE EMPRESA Nº 01

Consulta 1: atendiendo al hecho de la provisión e instalación de transformadores, cual es la cantidad a ser proveída?

 Consulta 2: En cuanto a la planilla de materiales que se encuentra en el pliego, esta no coincide en cuanto a cantidad de materiales a lo que dicta el proyecto (por ej.: cantidad de postes y cantidad de AP), sin contar que muchos detalles importantes se encuentran incompletos o no se entienden, Consulta: esta planilla se encuentra a modo de guía para la elaboración de los costos o es la planilla de materiales a utilizar?. Y en caso de ser la

planilla a utilizar, cual es la posibilidad de que se reenvíe la misma planilla pero detallada y no con las palabras por la mitad.

REPUESTA A LA CONSULTA:

Consulta Nº 1: referirse al Adenda Nº 01

Consulta Nº 2: referirse al Adenda Nº 01

Atte.

Lisia Benitez
Encargada de UOC

CONSULTA EMPRESA Nº 2

1- EN EL PROYECTO DE ANDE NO APARECE EL MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y EN LAS ESPECIVICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE LICITACION SI,, ¡¿Cuál SERA RESPETADO?
2- EN EL PROYECTO DE ANDE APARECEN POSTE DE 12/200 MTS Y EN LAS ESPECIFICACINES TECNICA APARECEN POSTE DE 9/200

ACLARAR CUAL DE ELLOS SERA USADO PARA ELEBORAR LOS PRECIOS PORQUE LA DIFERENCIA EN PRECIO ES MUY GRANDE

3- EN LA PLANILLA DE PRECIO APARECE CABLE PREENSAMBLADO 4X16MM2 Y EN EL PROOYECTO DE ANDE APARECE 2X16MM2 . ACLARAR CUAL DE ELLOS SERA UTILIZADO POR QUE LA DIFERENCIA ES EL DOBLE

REPUESTA A LA CONSULTA:

1-Las consulta de ítem 1, es los que establece el proyecto los correctos, por los tanto está previsto la instalación de transformadores.

2- Las consulta de ítem 2, referencia a adenda Nº 01

3- Las consulta de ítem 3, referencia a adenda Nº 01

Atte.

Lisia Benitez
Encargada de UOC