Asunción, 21 de agosto del 2018

ADENDA Nº04/2018: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2018 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE POZOS Y ACCESORIOS PARA POZOS" - ID 341.770

1. **Se modifica la fecha de consultas en el SICP.**
2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – LOTE N° 1 - ITEMS N° 5**

Dónde dice:

LOTE N° 1		
Items	Descripción	Especificación Técnica
5	Electrobomba de Pozo Profundo para el Pozo de Taller de Medidores y San Antonio.	Electrobomba: Potencia: 10HP, 2900rpm, 140mca, Caudal: 10m3/h. Diámetro de la electrobomba no mayor a 6".

Debe decir:

LOTE N° 1		
Items	Descripción	Especificación Técnica
5	Electrobomba de Pozo Profundo para el Pozo de Taller de Medidores y San Antonio.	Electrobomba: Potencia: 10HP o 15HP, 2900rpm, 140mca, Caudal: 10m3/h. Diámetro de la electrobomba no mayor a 6".

CARLOS A. OCAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones ESSAP S.A.

Abg. Carlos Antonio Ocampos.
Gerente de la UOC