DIRECCIONES
AV. ESPAÑA N° 1268
TELEFONO N° 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
TELEFAX: 201051-Dpto. de Compras

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5594/2011

ADQUISICION DE CONTACTORES , RELES AUXILIARES, GUARDAMOTOR Y SISTEMA DE PROTECCION CON LLAVE.

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 04 de agosto de 2011

AL OFERENTE:

Señores:

Hemos recibido de uno de los concursantes, la siguiente consulta referente a la Contratación Directa N° 5549/2011, cuya respuesta damos a continuación:

CONSULTA N° 1

Cuál es la Especificación Técnica para cotizar el Ítem N° 4? La DGT/ES/80/08 o la SGT/MET/052/2011 ya que ambas son para contactores de corriente continua.

CONTESTAMOS

Para el Ítem N° 4 se debe utilizarse la Especificación Técnica DGT/ES/80/08

CONSULTA N° 2

Cuál es la Especificación Técnica aplicable para el Ítem N° 5? La planilla de precios solicita contactor con bobina 110 VAC pero ninguna de las ET de contactores de potencia del pliego requiere esta tensión de accionamiento.

CONTESTAMOS

La Especificación Técnica para el ítem N° 5 es SGT/MET/052/2011 y el pedido es " contactor trifásico para 12 A , bobina 100 Vcc, con 2 NA y 2 NC".

CONSULTA Nº 3

Ítem N° 43 y N° 44: La planilla solicita Contacto de Potencia de 25 y 40 A respectivamente, entendemos se trata e un error de tipeo y lo que solicitan es Contactores de Potencia. Favor confirmar que las ET aplicables para estos ítems son las SGT/MET/65 y SGT/MET/66 respectivamente.

CONTESTAMOS

Efectivamente se trata de un error involuntario, debe ser:

- Para el Ítem N° 43: Contactor de Potencia de 25 A y la EE.TT. es SGT/MET/065/2011
- Para el Ítem N° 44: Contactor de Potencia de 40 A y la EE.TT. es SGT/MET/064/2011

Atentamente,

/db

Ing. Charles M. Quevedo C.
Responsable UOC / ANDE