Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ADDENDA N° 1

Contratación Directa N° 34/14 – ID Nº 272.972 "Mantenimiento y Reparación de Transformadores y Generadores".

Nota UOC N° 2223

Asunción, 14 de julio de 2014

Señores

Presente

La Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público, se dirige a ustedes, en atención al Procedimiento de *Contratación Directa N° 34/14 ID Nº 272.972 "Mantenimiento y Reparación de Transformadores y Generadores"*, a los efectos de remitir la Addenda Nº 1 en los siguientes puntos:

En el Anexo D – Formulario N° 1

Cambio a tener en cuenta para todas las potencias detalladas en la Lista de Precios (Ítems 1,2,3,4,5,6 y7)

Donde dice:

1	2	3	6	7	8	9
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del bien*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**
	LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES				
		Cambio total de aceite mineral aislante por 1 litro	Unidad	1	Evento	

Debe decir:

1	2	3	4	5	6	7
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del bien*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**
	LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES				
		Complemento de aceite mineral aislante por litro	Litro	1	Unidad	

En el Anexo D – Formulario N° 7 Modelo de Contrato, punto 5

El mismo cambio realizado (en la descripción, Unidad de Medida y Presentación) en la Lista de Precios, y por consiguiente aplicar a todas las potencias de los transformadores, quedando de la siguiente manera:

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lcdo. Guillermo Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ADDENDA N° 1

Contratación Directa N° 34/14 – ID N° 272.972 "Mantenimiento y Reparación de Transformadores y Generadores".

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
	LOTE N° 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES				
		Complemento de aceite mineral aislante por litro	Litro	1	Unidad	

En el Anexo C – Punto 1. Especificaciones Técnicas

Se agregan los siguientes requisitos:

1- La empresa adjudicada deberá emitir un informe del estado de cada una de las partes o componentes inspeccionados, a fin de determinar con precisión los trabajos que deban ser realizados para el correcto funcionamiento del equipo. ***Requisito a tener en cuenta para los Lotes N° 1 y 2.***

2- El oferente adjudicado será quien decida si el trabajo será realizado in situ o en el laboratorio de la empresa, en caso de que crea conveniente llevar el transformador a sus talleres, el servicio de grúa correrá por cuenta de la adjudicada. ***Requisito a tener en cuenta para el Lote N° 1.***

3- Una vez finalizados los trabajos la empresa adjudicada deberá realizar un simulacro de corte de suministros de ANDE y arranque del equipo. ***Requisito a tener en cuenta para el Lote N° 2.***

4- La asistencia técnica requerida deberá ser en forma inmediata en el mismo día, inclusive feriados a cualquier hora. ***Requisito a tener en cuenta para los Lotes N° 1 y 2.***

5- Los servicios de mantenimiento, reparación y/o sustitución de repuestos realizados por la empresa adjudicada durante la vigencia del contrato, deberán ser supervisados por un técnico designado especialmente para tales efectos por el Departamento de Servicios Generales. ***Requisito a tener en cuenta para los Lotes N° 1 y 2.***

6- Al realizar los trabajos, la empresa adjudicada deberá realizar un informe técnico, detallando los servicios realizados. ***Requisito a tener en cuenta para los Lotes N° 1 y 2.***

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Ing. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ADDENDA N° 1

Contratación Directa N° 34/14 – ID N° 272.972 "Mantenimiento y Reparación de Transformadores y Generadores".

En el Anexo B

Donde dice:

11. **El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes:** *Los trabajos realizados así como los repuestos sustituidos tendrán una garantía de 1 (un) año, si durante este plazo surgiere algún desperfecto el proveedor adjudicado* ***tendrá un plazo de 48 horas a partir de la notificación, para asistencia técnica sin costo alguno para la Convocante.***

Debe decir:

11. **El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes:** *Los trabajos realizados así como los repuestos sustituidos tendrán una garantía de 1 (un) año, si durante este plazo surgiere algún desperfecto el proveedor adjudicado* ***deberá prestar asistencia técnica inmediata en el mismo día, inclusive feriados a cualquier hora a partir de la notificación, sin costo alguno para la Convocante.***

Atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público