ADENDA Nº 2

Asunción, 23 de junio de 2021

Se realiza la ADENDA Nº 2, correspondiente al llamado para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) SBE N° 06/2021 "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA", CON ID N° 393.392.

A continuación, se detallan las siguientes modificaciones realizadas, los demás términos, cláusulas y/o referencias no mencionadas en esta Adenda se mantienen invariable.

ENMIENDA N° 1: Se realiza la modificación en la Sección "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS", específicamente en el título "LISTA DE BIENES Y SERVICIOS", el cual queda excluida los siguientes términos:

Ítems	Descripción	Cantidad	Presentación	Unidad de Medida
Ítem 1	UPS Modular de 90 KW trifásico 220/380 con una capacidad de escalamiento hasta 150 KW en cada equipo, con los tableros y accesorios requeridos.	2	Unidad	Unidad

ENMIENDA N° 2: Se realiza la modificación en la Sección "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS", específicamente en el título "ESPECIFICACIONES TECNICAS", cuadro "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS UPS", apartado "Batería", particularmente la línea "Tipo de la batería", el cual queda excluida los siguientes términos:

Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)
...//...			
Tipo de la batería	VRLA de 10-12 años de vida útil. Se aceptarán también batería de Pb-ácido VRLA con duración de al menos 5 años	Exigido	

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

Christian Escobar
Jefe Interino

ENMIENDA N° 3: Se realiza la modificación en la Sección "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS", específicamente en el título "ESPECIFICACIONES TECNICAS", cuadro "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS UPS", apartado "Configuración Base", particularmente la línea "Formato", el cual queda excluida los siguientes términos:

Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)
...//...			
Formato	Torre	Exigido	

ENMIENDA N° 4: Se realiza la modificación en la Sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION", específicamente en el título "8. Experiencia Requerida", el cual queda excluida los siguientes términos:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en [Provisión e instalación de UPS tipo online o adecuación de infraestructura de datacenter] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [en sumatoria al 50 (cincuenta)] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: cuatro últimos años años. *[Ej.: últimos años 2017, 2018, 2019 y 2020].*

ENMIENDA N° 5: Se realiza la enmienda a los siguientes eventos del Llamado: Fecha Tope de Consulta, Fecha Tope de Respuesta, Fecha Inicio de Propuesta, Fecha Fin de Propuesta, Etapa de Competencia, Fecha de Apertura de Sobre Físico, así también se aclara que los mismos se encuentran actualizados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

Christian Escobar Bottino, Jefe
Departamento de Contrataciones