Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

03 de abril de 2013

DUOC: Nº 100/2013

Señores
Oferentes

Ref.: LCO Nº 01/2013 para el "Montaje e instalación de transformadores para el Decanato y Bloque G".
ID: **259.560**

Me dirijo a ustedes en relación a las consultas realizadas a fin de remitirles las aclaraciones correspondientes.

Consulta:

1. En la Sección III Punto 1. Especificaciones Técnicas.
   Hay una Planilla de Datos Mínimos Garantizados. En la columna de Descripción habla de Conductores eléctricos, Llaves termo magnéticas, DPS y Tableros. _ Qué significa DPS?
   En la columna de Referencia. _Qué se coloca?

Respuesta:

DPS: Dispositivo de Protección contra sobre tenciones Atmosféricas (Descargadores Atmosféricos de Baja Tensión)
En la columna de Referencia se colocan: Las Características técnicas del dispositivo y/o material ofertado.

2. En la Sección III Punto 2. Plan de Entrega.
   En la descripción dice: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes.
   No tendría que ser Transformador?

Respuesta:

El llamado corresponde al ***"Montaje e instalación de transformadores para el Decanato y Bloque G"***, *y el* código 72102201-004 con su correspondiente descripción fue utilizado de acuerdo a nuestras necesidades.

Sub Unidad Operativa de Contrataciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ★ FACULTAD POLITÉCNICA ★ 1979 ★ Sub-Unidad de Contrataciones