CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 68/2014
"ADQUISICION DE UPS ÁRA ASCENSOR DEL AIG"
ID. 282.825
ADDENDA Nº 05

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de **modificar el Anexo B (punto 7) y (punto 17 y 18) de la Nota de Invitación** y realizar una ampliación en el **Anexo C de Especificaciones Técnicas (punto 1) de la Nota de Invitación.**

Anexo B

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** hasta el día 05 de diciembre de 2014, hasta las 13:00 hs.

17 **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: *DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3º Piso.***
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP Nº 805/09 y el artículo 34 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas.
Atención: *Diana Cabrera – Jefa del Dpto. de Compras Directas.*
Dirección: Avenida Mariscal López e/ 22 de Setiembre y Vicepresidente Sánchez.
Número del Piso/Oficina: 3º Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal: 1752.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 05 DE DICIEMBRE de 2014.
Hora: hasta las 11:30 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres establecida	**05/12/2014**	**11:30**
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres modificada	**10/12/2014**	**08:30**

18 **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: *DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3º Piso.***
Número de Piso/Oficina: 3º Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: 05 DE DICIEMBRE de 2014
Hora: hasta las 12:00 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora para la Apertura de sobres establecida	**05/12/2014**	**12:00**
Fecha y Hora para la Apertura de sobres modificada	**10/12/2014**	**09:00**

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contrataciones Coordinación U.O.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA INITERRUMPIDO DE ENERGIA UPS

Topología	True On Line doble conversion.
	Stand Alone.
	Diseñado para funcionamiento con cargas simétricas
	y no simétricas, lineales y no lineales. Ambiente industrial.
	Deberá contar con Transformador de aislación en la salida
Tensión de entrada nominal	3x380 / 400 / 415 / 440 VAC
Rango de voltaje de entrada	20% / - 15 %
Factor de potencia de entrada	0,9
Rango de frecuencia de entrada	47 a 53 Hz.
Capacidad	40 KVA / 32 KW
Eficiencia	92%
Regulación de tensión de salida	1% +/-
Capacidad de sobrecarga	125% 10 minutos / 150% 30 segundos / 1000% 1 ciclo
Forma de onda a la salida	Senoidal
Frecuencia	50 Hz
Display LCD	Información de voltajes, corriente, frecuencia, historial de eventos.
Gabinete de baterías	Original de fabrica.
Autonomía	10 minutos plena carga.
Grado de protección	IP 20
MTBF	100.000 horas.
Garantía	1 año.
Instalación	El montaje y la puesta en servicio estará a cargo del oferente. El proveedor deberá demostrar su solvencia técnica con técnicos certificados en fabrica.

OBS:

a) La empresa proveerá soportes necesarios para las cantidades de baterías que demandaran la potencia requerida.

b) Los soportes deberán ser resistentes al pedo total de las baterías y al mismo tiempo se deberá equipar con elementos aislantes para evitar cualquier fuga de tensión que pueda producir este banco.

La provisión del UPS para el ascensor del AIG incluye la instalación y prueba del equipo.

Se adjunta la presente Addenda, que consta de (02) hojas, a todas las empresas convidadas, la cual pasa a formar parte de la misma.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC