R E F E R E N C I A S

REFERENCIAS PROPUESTA ESQUEMA ELECTRICO

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CANT.	SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CANT.
	APLIQUE DE PARED PARA BAÑOS. CONSTRUIDO EN ACERO EXTRUIDO, TAPAS LATERALES EN INYECCION DE ALUMINIO. LAMINA DIFUSORA DE POLICARBONATO.LAMPARA 2x36, DE LUZ CALIDA (CANTIDAD SEGUN LONGITUD DE ESPEJO, VER DETALLE DE BAÑOS)			SPOT PARA EMBUTIR FIJO DICROICA PARA PISOS. CUERPO Y MARCO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CRISTAL FRONTAL TERMORRESISTENTE. JUNTA EN GOMA SILICONADA. TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE CON COBERTOR PLASTICO PARA SU INSTALACION. GU.10-50w. IP65	
	LUMINARIA DE EMPOTRAR, FIJA, ARO CONSTRUIDO EN INYECCION DE ZAMAK, PANTALLA INTERIOR DE ALUMINIO ESTAMPADO. PORTALAMPARAS CERAMICO E27-50w/60w. PANTALLA INTERIOR COLOR BLANCO. LAMPARA HALOGENA DE 50w O SPOT 60w.		P1	PROYECTOR CONSTRUIDO EN INYECCION DE ALUMINIO, INCLUYE EN SU INTERIOR BANDEJA CONTENEDORA DE PARTES ELECTRICAS (ACERO ZINCADO). REFLECTOR SIMETRICO DE ALUMINIO ALTA PUREZA. CRISTAL DE PROTECCION TEMPLADO TERMORRESISTENTE. JUNTA DE CIERRE SILICONADA. IP65 - MH/SAP 400. LOS UTILIZADOS EN FACHADA LLEVARAN PROTECTORES METALICOS ANTIBANDALISMO.	
DIFUSOR TIPO PERSIANA	LUMINARIA POLIVALENTE, DE EMPOTRAR (A CUALQUIER TIPO DE TECHO). CHASIS REALIZADO DE ACERO ESMALTADO, LACADO EN EPOXI POLIESTER BLANCO. LOUVER PARABOLICO DE ALUMINIO ALTA PUREZA Y ABRILLANTADO, SUJETO AL CHASIS POR MEDIO DE CUATRO RESORTES INTERNOS QUE PERMITEN EL ABATIMIENTO LATERAL DE LA OPTICA. INSTALACION ELECTRICA: 220/230/V/50Hz. CABLEADO CON HILO RIGIDO DE SECCION 0.75mm2. BORNE DE CONEXION TRIPOLAR 2P+T. PORTALAMPARAS Y PORTACEBADORES FABRICADOS EN POLICARBONATO BLANCO, CON CONTACTO DE BRONCE FOSFOROSO. LAMPARA 3x36w BAJO CONSUMO CON REACTOR ELECTRONICO. DIFUSOR ACRILICO.		P2	PROYECTOR CONSTRUIDO EN INYECCION DE ALUMINIO, INCLUYE EN SU INTERIOR BANDEJA CONTENEDORA DE PARTES ELECTRICAS (ACERO ZINCADO). REFLECTOR DE ALUMINIO FACETADO ANODIZADO BRILLANTE (OPTICA CONCENTRANTE). CRISTAL DE PROTECCION TEMPLADO TERMORRESISTENTE. JUNTA DE CIERRE SILICONADA. IP65 - MH/SAP 1x250 400MH. LOS UTILIZADOS EN FACHADA LLEVARAN PROTECTORES METALICOS ANTIBANDALISMO.	
DIFUSOR ACRILICO	LUMINARIA POLIVALENTE, DE EMPOTRAR (A CUALQUIER TIPO DE TECHO). CHASIS REALIZADO DE ACERO ESMALTADO, LACADO EN EPOXI POLIESTER BLANCO. DIFUSOR DE ACRILICO OPAL, SUJETO AL CHASIS POR MEDIO DE CUATRO RESORTES INTERNOS QUE PERMITEN EL ABATIMIENTO LATERAL DEL DIFUSOR. INSTALACION ELECTRICA: 220/230/V/50Hz. CABLEADO CON HILO RIGIDO DE SECCION 0.75mm2. BORNE DE CONEXION TRIPOLAR 2P+T. PORTALAMPARAS Y PORTACEBADORES FABRICADOS EN POLICARBONATO BLANCO, CON CONTACTO DE BRONCE FOSFOROSO. LAMPARA 3x36w BAJO CONSUMO CON REACTOR ELECTRONICO.		P3	APLIQUE DE EXTERIOR METALICO, PARA SER APLICADOS EN PARED, CON DOBLE EMISION DE LUZ. CONSTRUIDO EN INYECCION DE ALUMINIO. JUNTA DE CIERRE SILICONADO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE. CRISTALES SUPERIOR E INFERIOR TEMPLADOS TERMORRESISTENTE, INCLUYE EN SU INTERIOR BANDEJA CONTENEDORA (ACERO ZINCADO), PARA MONTAJE DE PARETS ELECTRICAS. IP55 - 150w.	
				LUMINARIA EMBUTIDA CON TUBO FLUORESCENTE 1X40w EN MUEBLE COCINA O REBAJE DE CIELORRASO.	
DIFUSOR ACRILICO	LUMINARIA POLIVALENTE, DE EMBUTIR (A CUALQUIER TIPO DE TECHO). CHASIS REALIZADO DE ACERO ESMALTADO, LACADO EN EPOXI POLIESTER BLANCO. DIFUSOR ACRILICO OPAL, SUJETO AL CHASIS POR MEDIO DE CUATRO RESORTES INTERNOS QUE PERMITEN EL ABATIMIENTO LATERAL DEL DIFUSOR. INSTALACION ELECTRICA: 220/230/V/50Hz. CABLEADO CON HILO RIGIDO DE SECCION 0.75mm2. BORNE DE CONEXION TRIPOLAR 2P+T. PORTALAMPARAS Y PORTACEBADORES FABRICADOS EN POLICARBONATO BLANCO, CON CONTACTO DE BRONCE FOFSFOROSO. LAMPARA 2x36w (G13) CON REACTOR ELECTRONICO.		PL	PLAFON DE ADOSAR PARA INTERIOR/EXTERIOR, CONSTRUIDO EN INYECCION EXTRUCCION DE ALUMINIO, LENTE DE PROTECCION DE CRISTAL TEMPLADO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE.	
				LAMPARA FLUORESCENTE DE ADOSAR A MAMPOSTERIA CON PROTECCION PARA EXTERIOR 2x40w.	
DIFUSOR TIPO PERSIANA	LUMINARIA POLIVALENTE, DE EMBUTIR (A CUALQUIER TIPO DE TECHO). CHASIS REALIZADO DE ACERO ESMALTADO, LACADO EN EPOXI POLIESTER BLANCO. LOUVER PARABOLICO DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA, SUJETO AL CHASIS POR MEDIO DE CUATRO RESORTES INTERNOS QUE PERMITEN EL ABATIMIENTO LATERAL DEL DIFUSOR. INSTALACION ELECTRICA: 220/230/V/50Hz. CABLEADO CON HILO RIGIDO DE SECCION 0.75mm2. BORNE DE CONEXION TRIPOLAR 2P+T. PORTALAMPARAS Y PORTACEBADORES FABRICADOS EN POLICARBONATO BLANCO, CON CONTACTO DE BRONCE FOFSFOROSO. LAMPARA 2x36w (G13) CON REACTOR ELECTRONICO.			LAMPARA FLUORESCENTE COLGANTE CON SOPORTE METALICO 2x40w. ALTURA SUJETA A BASE DE VIGA.	
			BE BN	APLIQUE INTERIOR CONSTRUIDO EN ALUMINIO EXTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO, CON POSIBILIDAD DE GENERAR DIFERENTES HACES DE LUCES.	

OBSERVACIONES:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
TODOS LOS ARTEFACTOS DEBERAN SER PRESENTADOS DOP PARA SU APROBACION.
TODOS LOS MATERIALES DEBERAN SER DE MARCA RECONOCIDA, SUJETO A LA APROBACION DE LA DOP.
DEBERA VERIFICARSE LA COINCIDENCIA DE LAS BOCAS EXISTENTES CON LA PROPUESTA.

REFERENCIAS PROPUESTA TOMAS ELECTRICAS

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CANT.	SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	
	TOMA CORRIENTE MONOFASICO BAJO			TABLERO DE COMANDO DE LUCES	
	TOMA CORRIENTE MONOFASICO MEDIA ALTURA			TABLERO SECCIONAL	
	LLAVE DE UN PUNTO			TABLERO PRINCIPAL	
	LLAVE DE DOS PUNTOS			TOMACORRIENTE MONOFASICO BAJO PARA COMP. CON CONEXION A TIERRA	
	LLAVE DE COMBINACION DE ESCALERA			TOMA TELEFONICA	
				TOMA DE RED	

OBSERVACIONES:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
TODOS LOS ARTEFACTOS DEBERAN SER PRESENTADOS DOP PARA SU APROBACION.
TODOS LOS MATERIALES DEBERAN SER DE MARCA RECONOCIDA, SUJETO A LA APROBACION DE LA DOP.
DEBERA VERIFICARSE LA COINCIDENCIA DE LAS BOCAS EXISTENTES CON LA PROPUESTA.

PLANTA 4º PISO TOMAS Y RED

ESC 1:100

BLOQUE-8 CUARTOPISO-TOMASYREDES

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERMINACION DEL BLOQUE 8

UBICACION:	CHILE E/ JEJUI E YGATIMI
PROPIETARIO:	MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN:	CHILE E/ JEJUI E YGATIMI
PROFESIONAL:	DIRECCIč N DE OBRAS Y PROYECTOS PAT.No:
DIRECCIÓN:	HUMAITA E/NTRA. SE¤ORA DE LA ASUNCIč N DE INDEPENDENCIA NACIONAL
CTA.CTE.CTRAL:	11-098-01/02/03/19
SUP. TERRENO:	8.784.26M2

ESCALA 1:100
LAMINA Nº IE00

PROFESIONAL .... PROPIETARIO ....

Archivo CAD: FGE_B8-AR-P4