ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1345/2017

"Adquisición de Transformadores Monofásicos Autoprotegidos"

ADENDA Nº 3

Asunción, 06 de noviembre de 2017

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir las hojas que se detallan más abajo cuyas copias se adjuntan:
  - Foja 20, página 16 de la Sección III – Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos - 2. Plan de Entregas de Bienes, por su Rev. 2;
  - Foja 03, página 33 de la Sección VII – ANEXO1, Documentos adicionales a ser presentados con la oferta, por su Rev. 2;

Asimismo, comunicamos la prórroga de las fechas del Calendario de la Subasta.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

SECCION LICITACIONES · DPTO. DE LICITACIONES

2. Plan de Entregas Bienes

		ENTREGA PREVISTA			
		1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega	4° Entrega
		Dias Calendario			
		Hasta 120	Hasta 150	Hasta 180	Hasta 210
Item		Cantidad (Unidad)			
1	Transformador monofásico autoprotegido de 37,5 kVA, pérdida máxima tipo E, con repuestos y accesorios incluidos.	400	250	250	264
	ACCESORIOS				
	1) Soporte para banco de transformadores monofásicos en poste tipo doble T, Tipo SBTDT-90	100	100		
	2) Soporte para banco de transformadores monofásicos en poste tipo doble T, Tipo SBTDT-120	100	100		
	REPUESTOS				
	1. Aislador pasante primario, con su borne correspondiente.			40	
	2. Aislador pasante secundario, con su borne correspondiente.			40	
	3. Fusibles limitadores de corriente.			40	
	4. Interruptor – seccionador monofásico.			15	
	5. Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.			15	
	6. Válvula de llenado de gas inerte.			15	
	7. Válvula de alivio de presión.			15	
	8. Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite.			15	
	9. Válvula de drenaje de aceite.			15	
	10. Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.			40	

Las entregas deberán realizarse conforme al Plan Descrito.

Lugar de Entrega establecido: es el Depósito de la ANDE en Asunción (Sito Avda. Boggiani y Dr. Facundo Machain) o alrededores según lo indique la unidad administradora del contrato; hasta un radio de 30 Km. contados a partir de los límites de la ciudad de Asunción.

Para La firma Representante Local:
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *

6) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Asimismo, presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida como máximo a la fecha de la etapa competitiva.

7) Certificado de Origen Nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a la Ley 4558/11 que establece "Mecanismos de Apoyo a la Producción y Empleo Nacional, a través de los procesos de Contrataciones Públicas" del Decreto Reglamentario N° 9649/12".

La Omisión de la Presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.

Documentos adicionales a ser presentados con la oferta.

1) Protocolos y Relatorios de Ensayos de Tipo indicado en las Especificaciones Técnicas.
Al respecto, se aceptará la presentación de una copia autenticada del certificado de aprobación de los siguientes ensayos, **practicados sobre un equipo similar al licitado** (transformador autoprotegido):

- Ensayo de capacidad de resistir a cortocircuitos, realizado conforme serie de Normas IEC 60076 o IEEE/ANSI C57
- Ensayo de tensión de impulso atmosférico (IEC 60076-3 o ANSI/IEEE C57.12.90)
- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial (tensión aplicada) (IEC 60076-3 o ANSI/IEEE C57.12.90)
- Ensayo de elevación de temperatura (IEC 60076-2)

Los certificados deberán contar con una antigüedad menor o igual a 10 años y haberse realizado en laboratorios debidamente acreditados y certificados por la Norma DIN ISO/IEC 17025 y de reconocido prestigio internacional, tales como la KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM. Además, serán aceptados los ensayos que hayan sido realizados en laboratorios del Mercosur o de la Unión Europea de reconocido prestigio, aunque no cuenten con la Acreditación requerida en las Especificaciones Técnicas N° 04.13.28 – Rev. 1, numeral 6.1.4.

En el caso de que algún ensayo no fuera adjuntado a la oferta, la convocante solicitará su presentación en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de realizada la solicitud por el comité evaluador.

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 14.2 de las IAO SBE