SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Adquisición de Equipos Informáticos y de Audio para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum - ID Nº 327.595

Asunción, 03 de noviembre de 2017

ADENDA N° 03

- ***Se modifica lo dispuesto en el la Sección III – Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, en los siguientes puntos:***

Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center / Item 1: Storage:

- ***Donde dice:***

Ítem	*Descripción*	*Características*	*Mínimo Exigido*	*El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)*	*OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas*
2.2	***Caché de controlador***	*Mínimo 4 GB por controlador, ampliable a 8 GB por controlador.*	*Exigido.*		

Debe decir:

Ítem	*Descripción*	*Características*	*Mínimo Exigido*	*El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)*	*OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas*
2.2	***Caché de controlador***	*Mínimo 4 GB por controlador, ampliable a 8 GB por controlador.*	*Exigido.*		

Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center / Item 1: UPS de alto rendimiento:

- ***Donde dice:***

Ítem	*Descripción*	*Características*	*Mínimo Exigido*	*El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)*	*OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas*
1.7	*Configuración*	*El sistema de UPS debe permitir el crecimiento de potencia y/o autonomía en función a demanda, con la adición de nuevas UPS y/o nuevos bancos de baterías. El SAI deberá operar mínimamente en modo NORMAL, ON LINE y la transferencia a modo BYPASS por falla o sobrecarga, deberá ser en forma automática sin tiempo de transferencia.*	*Exigido.*		

SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Adquisición de Equipos Informáticos y de Audio para la SENATICs - Plurianual - Ad Referéndum - ID Nº 327.595

Debe decir:

Ítem	*Descripción*	*Características*	*Mínimo Exigido*	*El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)*	*OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas*
1.7	*Configuración*	*El sistema de UPS debe permitir el crecimiento de potencia y/o autonomía en función a demanda, con la adición de nuevas UPS y/o nuevos bancos de baterías. El SAI deberá operar mínimamente en modo NORMAL, ON LINE y la transferencia a modo BYPASS por falla o sobrecarga, deberá ser en forma automática con tiempo no mayor a 10ms de transferencia.*	*Exigido.*		

Lote 3 - Adquisición de Equipos para Data Center / Item 1: UPS de alto rendimiento:

- ***Donde dice:***

Ítem	*Descripción*	*Características*	*Mínimo Exigido*	*El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)*	*OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas*
2.2	*Tensión de salida*	*~ 220V +/– 1%; THD <=2% para carga lineal, menor a 5% para carga no lineal.*	*Exigido.*		

Debe decir:

Ítem	*Descripción*	*Características*	*Mínimo Exigido*	*El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí / no)*	*OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas*
2.2	*Tensión de salida*	*~ 220V +/– 1%; THD <=3% para carga lineal, menor a 5% para carga no lineal.*	*Exigido.*		

C.P. Javier Martínez
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación