COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 29 de Enero de 2018

A LOS OFERENTES

REF: Contratación Directa N° 1/2018, con ID N° 325.970, "Contratación Directa para la Provisión y Montaje de transformadores para varios sitios de la Compañía"(Ad-referéndum)

ACLARACION N° 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de remitirles las repuestas a las consultas realizadas por una firma interesada en participar de la apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia.

CONSULTA N° 1:
En el Punto 12.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS, se refiere a un transformador de 215 Kva., 63 Kva y 45 Kva
Le Informamos que la potencia de 215 Kva no es norma. Las potencias de norma son 200 Kva y 225 Kva.
Se solicita cambiar dicha potencia por no tratarse de una potencia de norma ANDE

RESPUESTA N° 1:
Remitirse a la Adenda N° 3

CONSULTA N° 2:
En los puntos 14.1 y 14.2 especifica los lugares de instalación de los transformadores

14.1 CONTENEDOR AEROPUERTO LUQUE. 45 Kva.
14.2 CONTENEDOR RUTA N° 1 / KM: 17,5.
Los demás lugares nos están especificados.
Se solicita especificar los lugares.

RESPUESTA N° 2:
Se aclara que solo son esos 2 (dos) sitios, el alcance de este proyecto.

CONSULTA N° 3:
Cuantos transformadores serán proveídos?

RESPUESTA N° 3:
Serán proveídos solo 2 transformadores trifásicos de 45 Kva.

CONSULTA N° 4:
Se solicita realizar visita técnica para poder determinar el alcance de los trabajos a ser realizados.

RESPUESTA N° 4:
Remitirse a la Nota Aclaración N° 1, Respuesta N° 2.

Atentamente,

ABOG. MARIA JOSE IBARRA OLHAGARAY
Gerente - UOC
Gerencia Operativa de Contrataciones