COMPAÑÍA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones de Planificación
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 02 de mayo de 2017

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 1/2017 – PROVISION Y MONTAJE DE RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA CENTRAL II - ID Nº 308.984

ADENDA Nº 3

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A. ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia; quedando de la siguiente manera:

SECCION III – REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS

DONDE DICE

9.4. ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR
No consumirá más de 4,5 W y tendrá un MTBF de 1.300.000 horas.

DEBE DECIR

9.4. ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR
No consumirá más de 4,5 W y tendrá un MTBF mayor o igual a 1.000.000 horas y que cumplan con Estándares internacionales.

DONDE DICE

10. DISTRIBUCION DE CORRIENTE CONTINUA Y CABLEADO A CONSUMIDORES

Se deberá suministrar e instalar un tablero o Gabinete de Distribución de corriente continua. En éste, además de los fusibles o interruptores (calibre a definir en cada caso) que sean necesarios para proteger las líneas de alimentación de la totalidad de los equipos, se agregarán dos interruptores o fusibles de salida para eventualmente alimentar los convertidores y en todos los casos **12 fusibles de 500 A, 4 Breakers de 100 A, 4 Breakers de 50 A y 4 Breakers de 16 A, mas 10 espacios para Breakers como reserva.**

DEBE DECIR

10. DISTRIBUCION DE CORRIENTE CONTINUA Y CABLEADO A CONSUMIDORES

Se deberá suministrar e instalar un tablero o Gabinete de Distribución de corriente continua. En éste, además de los fusibles o interruptores (calibre a definir en cada caso) que sean necesarios para proteger las líneas de alimentación de la totalidad de los equipos, se agregarán dos interruptores o fusibles de salida para eventualmente alimentar los convertidores y en todos los casos**dos (2) interruptores de 30 amperes, dos (2) interruptores de 20 amperes y cuatro (4) de 10 Amperes en 48V, totalizando 10 interruptores** como reserva.

Ma. José Ibarra Olmedaray
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.

DONDE DICE

13. DESGLOSE DE PRECIOS

El oferente detallará la composición de cada una de los sistemas de energía, así como los precios unitarios de cada ítem. En caso de presentarse ítems (kits) que comprendan varios elementos, se detallará la integración de los mismos, y declarando el valor unitario de cada componente.
Se deberá desglosar el precio unitario de los siguientes ítems:

- Bastidores y/o Armario.
- Unidad de supervisión y Control (si corresponde).
- Modulo Rectificadores (costo unitario).
- Bastidores.
- Materiales de Montaje (Global).
- Instalación y Puesta en Servicio (Global).

DEBE DECIR

El **DESGLOSE DE PRECIOS fue eliminado** quedando la numeración de los títulos de la siguiente manera, manteniéndose el contenido de los mismos:

13. PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA

14. RECEPCION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION

15. REPUESTOS

16. GARANTIA

Sin otro particular, aprovecho para saludarles atentamente,

María José Ibarra Olhagaray
Gerente – UOC
Gerencia Operativa de Contrataciones