Asunción, 14 de febrero de 2012

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/12 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES - AD REFERENDUM – ID 228.020

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Consulta 1
En el ítem 2 del Lote Nº 1, aclarar el grosor de la barra, ya que solo se indica la longitud de 1,20 metros, la barra podría ser de 20x5mm de grosor?

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta 2
En el ítem 10 del Lote Nº 1, aclarar si es correcta la medida del Cable Plastigoma 2x3mm, ya que esta medida no existe, lo correcto sería 3x2mm, ó 2x4mm

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta 3
En el ítem 22 del Lote Nº 1, Los contactores no son como los relés del ítem 79 y 80 que pueden ser regulados de un rango a otro, vienen definidos por máxima Potencia como ser 9A, 12A, 18A, 25A Etc., entendemos entonces que para el ítem 22 se debe considerar el 12A, y para el ítem 23 el de 18A, en la Categoría en AC3, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta: 4
En el Ítem 37 del lote Nº 1, No existe Lámpara Luz Mixta de 500W en rosca E-27, en la rosca E-27 se fabrica solamente hasta 250W, es posible cotizar en este punto las de 250W?

Respuesta: Se mantiene las especificaciones técnicas

Consulta: 5
En el Ítem 38 del lote Nº 1, En la rosca E-40 de las familias de Lámparas Mixtas, actualmente se ha dejado de fabricar el de 500W, por lo tanto consultamos si en este punto es posible cotizar las de 250W en E-40

Respuesta: Se mantiene las especificaciones técnicas

Consulta 6
En el Ítem 41 del lote Nº 1, no existe Lámpara de Vapor de Mercurio
De 500W, solamente 400W, es posible cotizar en este ítem el de 400W?

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta: 7

En el ítem 41 del lote Nº 1, Aclarar, si lo solicitado es Lámpara de Vapor Metálico de 400W, ó es de vapor de Sodio (Luz amarilla), estas Lámparas precisan de Reactores e ignitores para su funcionamiento.

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta 8
En el ítem 52 del Lote N° 1, aclarar el diámetro a ser grampado, ya que el numero 14 no es referencia para determinar el tamaño de la grampa, consultamos si es posible cotizar grampas de 5/8 pulgadas, la cual entendemos se acerca a lo requerido

Respuesta Ver Adenda N° 4

Consulta 9
En el ítem 59 del lote Nº 1, Llave TM 1X80 A, esta medida no es estándar monofásico, consultamos si es posible cotizar de 1 x 63 A la cual sí es standard.

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta: 10
En el ítem 78 del lote Nº 1, aclarar que tipo de Reflector se requiere, ya que el Reflector de 500W no requiere de Ignitor ni Reactor (transformador), por ser una Lámpara halógena incandescente de conexión directa a red 220V.

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta: 11
Ítem N 46: Foco de 500W para reflector. Sería foco cuarzo/halógeno de 500W.

Respuesta Ver Adenda N° 4

Consulta: 12
Ítem Nº 59: Llave TM 1x80 AMP Europeo. La llave TM existe hasta 1 x 63 Amp.

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta: 13
Ítem Nº 78: Reflector rectangular de 500W con inyector, transformador, capacitor y herraje. Con esa característica no existe en 500W; sería el reflector de 500W tipo cuarzo/halógeno.

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta: 14
LOTE Nº 2: Ítem Nº 22-23-25: Canaletas plásticas de 40x30-40x60-27x30.
Pregunta: Con esas medidas no existe con autoadherente.

Respuesta:
Ver Adenda N° 4 (ítem 115, 116 y 118)

Consulta: 15
Ítem Nº 197: Tensores de NAILON sin apertura. Para que uso el material o enviar muestra.

Respuesta: La muestra se encuentra en la Oficina de la Dirección de Contrataciones, para los interesados (ítem 290, según Adenda 4)
.

Consulta: 16
Ítem Nº 232: Crema disipadora para procesador por jeringa de 10mm.
Para que uso el material o enviar muestras.

Respuesta: La muestra se encuentra en la Oficina de la Dirección de Contrataciones, para los interesados (ítem 325, según Adenda 4)

Consulta 17
En el Ítem 10, Cable Plastigoma 2x3 mm (Consultamos si podrían ser aceptados cables plastigomas 2x4mm, nuestro proveedor fabrica en 2 x 2,5mm y 2 x 4mm.)

Respuesta: Ver Adenda N° 4

Consulta 18
En el Ítem 37, Foco luz mixta de 500W E27 (Consultamos si podrían ser aceptados Focos luz mixta de 500W E40, no tenemos conocimiento que se fabriquen focos de 500W E27)

Respuesta: Se mantiene las especificaciones técnicas

Consulta 19
En el Ítem 39, Foco de vapor mercurio de 500W E40 (Consultamos si podemos cotizar focos de vapor mercurio de 400 W E40, no tenemos conocimiento que se fabriquen focos de vapor mercurio de 500W E40.)

Respuesta: Ver adenda N° 4

Consulta 20
En el Ítem 28, Ficha adaptador redondo a plano (Consultamos si podrían ser aceptados ficha adaptador de plano a redondo)

Respuesta: Se mantiene las especificaciones técnicas

Consulta 21
En el ítem 55, llave TM 1X10 al 1x32 A Europeo. Cuál de las dos medidas es la que necesitan y la misma es para los ítems 56 y 57?

Respuesta
ITEM 55: **lote 1** se necesitan llave TM de 1x 10, 1x12, 1x16, 1x20, 1x25, y 1x32 las cantidades deben ser divididas en partes iguales de acuerdo a la cantidad adjudicada
Ítem 56 lote 1 se necesitan llave TM de 3x10, 3x12, 3x16, 3x20, 3x25 y 3x32, las cantidades deben ser divididas en partes iguales de acuerdo a la cantidad adjudicada.
Ítem 57 lote 1 se necesitan llave TM de 3x40 y 3x50, las cantidades deben ser divididas en partes iguales de acuerdo a la cantidad adjudicada.