Asunción, 13 de septiembre del 2018

ADENDA Nº 02/2018: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2018 "PROVISIÓN Y MONTAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO EN CENTRO DE DISTIBUCIÓN KM 2" - ID 341.885

1. **Se modifica la fecha de apertura de sobres en el SICP.**
2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN – 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37) – (B) Experiencia y Capacidad Técnica**

Dónde dice:

1. *COPIA DE CONTRATOS, facturaciones, certificado de cumplimiento de contrato correspondiente a la provisión o instalación de GENERADORES de los mejores contratos dentro de los últimos 10 años (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Que en sumatoria sean equivalentes al 30% del monto ofertado. El Oferente deberá presentar adjunto a este listado toda la documentación de respaldo de los datos declarados.*

Debe decir:

1. *COPIA DE CONTRATOS, facturaciones, certificado de cumplimiento de contrato correspondiente a la provisión o instalación de GENERADORES Y/O MONTAJES DE GRUPO ELECTRÓGENO / GENERADORES de los mejores contratos dentro de los últimos 10 años (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Que en sumatoria sean equivalentes al 30% del monto ofertado. El Oferente deberá presentar adjunto a este listado toda la documentación de respaldo de los datos declarados.*

3. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – SUMINISTROS REQUERIDOS – Especificaciones Técnicas N° 1**
   Ítem 3 – Sub ítem N° 3.2 Transformador.

Dónde dice:

El Cableado de Potencia de conexión, deberá ser extendido en Canaletas Subterráneas preparadas en la Plataforma de apoyo. Con las siguientes características:

- **BAJA TENSIÓN:** Desde los bornes de salida del Generador, hasta los bornes de B.T. del Transformador.

Características Técnicas:

- Sección 2 x 240 mm2 (por fase), Cobre.

- **ALTA TENSIÓN:** Desde los bornes de A.T. del Transformador, hasta los bornes de del Interruptor de Acoplamiento.

Características Técnicas:

- Sección 50 mm2 (por fase), Cobre.

Debe decir:

El Cableado de Potencia de conexión, deberá ser extendido en Canaletas Subterráneas preparadas en la Plataforma de apoyo. Con las siguientes características:

- **BAJA TENSIÓN:** Desde los bornes de salida del Generador, hasta los bornes de B.T. del Transformador.

Características Técnicas:

- Sección 2 x 240 mm2 (por fase), Cobre o Aluminio.

- **ALTA TENSIÓN:** Desde los bornes de A.T. del Transformador, hasta los bornes de del Interruptor de Acoplamiento.

Características Técnicas:

- Sección 50 mm2 (por fase), Cobre o Aluminio.

ABOG. CARLOS A. CAMPOS - Gerente Unidad Operativa de Contrataciones

3. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VII – ANEXO N° I DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA**

Dónde dice:

H) **Cualquier otro documento adicional requerido.**
COPIA DE CONTRATOS*, facturaciones, certificado de cumplimiento de contrato correspondiente a la provisión o instalación de GENERADORES de los mejores contratos dentro de los últimos 10 años (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). El Oferente deberá presentar adjunto a este listado toda la documentación de respaldo de los datos declarados.*

Debe decir:

H) **Cualquier otro documento adicional requerido.**
COPIA DE CONTRATOS*, facturaciones, certificado de cumplimiento de contrato correspondiente a la provisión o instalación de GENERADORES Y/O MONTAJES DE GRUPO ELECTRÓGENO / GENERADORES de los mejores contratos dentro de los últimos 10 años (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). El Oferente deberá presentar adjunto a este listado toda la documentación de respaldo de los datos declarados.*

Abog. ARIOLA CAMPOS Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.