ADENDA N° 1

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2014

ADQUISICIÓN DE UPS Y ACCESORIOS
CD (EXPEDIENTE N° 319.346 ID N° 279.358)

Asunción, 11 de Agosto de 2014.

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Presidencia de la República, Gabinete Civil, de conformidad a lo establecido en el (Art. 22, Ley 2051/03) procede a efectuar las enmiendas de la fecha de entrega de sobres y fecha de apertura, queda redactada de la siguiente manera:

En donde dice: Especificaciones Técnicas Ítem N° 1.

Ítem	Catalogo	Descripción
1	39121004-993	**UPS DE 6.000 VA/4200W**
	Generalidades	Autodiagnóstico de forma automática, Apagado automático, Regulación automática de tensión, Desvío automático incorporado, Puesta en marcha en frio, Notificación de alerta avanzada de problemas, Indicador LED de destellos, Compatible con generador, Baterías intercambiables en funcionamiento. Corrección del factor de alimentación de entrada, Manejo inteligente de la batería, Protección contra relámpagos y sobrecargas, Medidor de carga, Tensiones de salida múltiples, Acondicionamiento de línea clasificado para redes, Capacidad de manejo de sobrecargas, Frecuencia programable, Autonomía escalable, Salida de onda sinusoidal, Software, Carga de batería con compensación de temperatura, Cierre automático seguro y sin inconvenientes, Tiempo de transferencia cero

Debe decir:

Ítem	Catalogo	Descripción
1	39121004-993	**UPS DE 6.000 VA/4200W**
	Generalidades	Autodiagnóstico de forma automática, Apagado automático, Regulación automática de tensión, Desvío automático incorporado, Puesta en marcha en frio, Notificación de alerta avanzada de problemas, Indicador LED de destellos, Compatible con generador, Baterías intercambiables en funcionamiento, **(OPCIONAL)**. Corrección del factor de alimentación de entrada, Manejo inteligente de la batería, Protección contra relámpagos y sobrecargas, Medidor de carga, Tensiones de salida múltiples, Acondicionamiento de línea clasificado para redes, Capacidad de manejo de sobrecargas, Frecuencia programable, Autonomía escalable, Salida de onda sinusoidal, Software, Carga de batería con compensación de temperatura, Cierre automático seguro y sin inconvenientes, Tiempo de transferencia cero

Ítem	Catalogo	Descripción
		Carga de batería con compensación de temperatura, Cierre automático seguro y sin inconvenientes, Tiempo de transferencia cero

En donde dice: Especificaciones Técnicas Item N° 1

	Salida	
	Capacidad de potencia de salida	4200 Vatios/6000 VA
	Tensión de salida nominal	230V
	Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal para 220; 230 o 240
	Eficiencia con carga completa	92%
	Distorsión de tensión de salida	Menor a 3%
	Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
	Factor de Cresta	3:1
	Tipo de forma de onda	Onda senoidal
	Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19
	Desviación	Desviación incorporada

Debe decir:

	Salida	
	Capacidad de potencia de salida	4200 Vatios/6000 VA
	Tensión de salida nominal	230V
	Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal para 220; 230 o 240
	Eficiencia con carga completa	89%
	Distorsión de tensión de salida	Menor a 3%
	Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
	Factor de Cresta	3:1
	Tipo de forma de onda	Onda senoidal
	Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19
	Desviación	Desviación incorporada

En donde dice: Especificaciones Técnicas Ítem N° 1

	Salida	
	Capacidad de potencia de salida	4200 Vatios/6000 VA
	Tensión de salida nominal	230V
	Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal para 220; 230 o 240
	Eficiencia con carga completa	92%
	Distorsión de tensión de salida	Menor a 3%
	Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
	Factor de Cresta	3:1
	Tipo de forma de onda	Onda senoidal
	Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19
	Desviación	Desviación incorporada

Debe decir:

	Salida	
	Capacidad de potencia de salida	4200 Vatios/6000 VA
	Tensión de salida nominal	230V
	Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal para 220; 230 o 240
	Eficiencia con carga completa	92%
	Distorsión de tensión de salida	Menor a 3%
	Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
	Factor de Cresta	3:1
	Tipo de forma de onda	Onda senoidal
	Conexiones de salida	(6) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19
	Desviación	Desviación incorporada

En donde dice: Especificaciones Técnicas Ítem N° 1

	Conformidad	
	Certificaciones	ISO9001:2008 e ISO14001:2004
	Aprobaciones	C-TICK,CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST,VDE
	Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años
	Cumplimiento de normas ambientales	RoHS

Debe decir:

	Conformidad	
	Certificaciones	ISO9001:2008 e ISO14001:2004, CU o UL
	Aprobaciones	C-TICK,CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST,VDE
	Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años
	Cumplimiento de normas ambientales	RoHS

En donde dice: Anexo C – Plan de entrega

2. Plan de Entregas

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	39121004-993	**UPS DE 6.000 VA/4200W**	-	**Departamento de Patrimonio del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.**	**10(diez) días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra**
2	39121407-001	**PDU – 1U – 12 TOMAS**	-	**Departamento de Patrimonio del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.**	**10 (diez) días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra**

Debe decir:

2. Plan de Entregas

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	39121004-993	**UPS DE 6.000 VA/4200W**	-	**Departamento de Patrimonio del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.**	**30(treinta) días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra**
2	39121407-001	**PDU – 1U – 12 TOMAS**	-	**Departamento de Patrimonio del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.**	**30 (treinta) días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra**

Nueva fecha de Apertura:

Fecha tope de entrega de la oferta: **21/08/2014** Hora Tope de entrega: **09:00** Hs.

Fecha de apertura de oferta: **21/08/2014** Hora de apertura de la oferta: **09:15** Hs.

Así mismo recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de las Especificaciones Técnicas del llamado y por consiguiente, serán de observación y aplicación por parte de los oferentes.

Atentamente.

Graciela Pérez de Zunini
Directora U.O.C
Presidencia de la República