Asunción, 04 de octubre de 2018

Señores
OFERENTES
Presente

ADENDA 3

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a efectos de comunicar la Adenda 3 del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2018 "Adecuación de Data Center", ID Nº 346.536, conforme al siguiente detalle:

1. **En el SICP fueron modificadas las siguientes fechas:** Fecha y Hora de Entrega de Ofertas, y Fecha y Hora de Apertura de Ofertas.

2. **En la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – B) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.**

   DONDE DICE:
   - La empresa deberá demostrar contar con al menos 3 técnicos permanentes en su staff certificados por el fabricante de los productos ofertados, por medio de la presentación de currículos y contratos de trabajo de cada uno.

   DEBE DECIR:
   - La empresa deberá demostrar contar con al menos 2 técnicos permanentes en su staff Certificados por el fabricante de los productos ofertados, por medio de la presentación de Currículos y contratos de trabajo de cada uno, a excepción del Ítem 5 – Sistema de energía UPS 10 KVA, en el cual se podrá aceptar técnicos certificados del centro autorizado de servicios local, que provee a la empresa estos equipos, esto será demostrado mediante comprobantes de haber tenido anteriormente una relación comercial de compra venta o en su defecto algún contrato o convenio.

3. **En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
   En el Ítem N° 1 – Adecuación Edilicia.
   DEBE DECIR:
   La altura de la Sala es de 2.84 mt. (Altura Sala 2.54 mt + Altura Piso Técnico 0.30 cm.).

4. **En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
   En el Ítem N° 5 – Sistema de Energía UPS 10 KVA.

   DONDE DICE:
   Capacidad: 20 KVA combinada (10 KVA en modalidad 1+1) - Exigido.

   DEBE DECIR:
   Capacidad: 10 KVA redundante - Exigido.

DGAF/UOC/AT

Lic. Alcides Torres
Unidad Operativa de Contrataciones
CONACYT

5. **En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
En el Ítem N° 6 – Swich de core.

DONDE DICE:
Funciones de Alta disponibilidad

Ethernet Ring Protection Switching ERPS -G.8032 - Exigido.

DEBE DECIR:
Funciones de Alta disponibilidad

Ethernet Ring Protection Switching ERPS -G.8032 - Opcional.

6. **En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
En el Ítem N° 6 – Swich de core.

DONDE DICE:
Normas y estándares a ser soportados, la convocante indica:
- RFC 903 RARP - Exigido
- RFC 1591 ONS - Exigido
- RFC 2598 OiffServ Expedited Forwarding (EF) - Exigido
- RFC 2597 OiffServ Assured Forwarding (AF) – Exigido

DEBE DECIR:
Normas y estándares a ser soportados, la convocante indica:
- RFC 903 RARP - Opcional
- RFC 1591 ONS - Opcional
- RFC 2598 OiffServ Expedited Forwarding (EF) - Opcional
- RFC 2597 OiffServ Assured Forwarding (AF) – Opcional

7. **En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
En el Ítem N° 8 Firewal de Borde.

DONDE DICE:
Web Content Filtering: Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 categorías y por lo menos 30 millones de sitios web en la base de datos – Exigido.

DEBE DECIR:
Web Content Filtering: Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 50 categorías y por lo menos 30 millones de sitios web en la base de datos – Exigido.

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.

DGAF/UOC/AT