ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 915/2016

SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES ELEVADORES TRIFÁSICOS DE 630 KVA PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 19 de octubre de 2016

Señores:

Hemos recibido de potenciales oferentes la siguiente consulta referente a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 915/2016** ***"Suministro de Transformadores Elevadores Trifásicos de 630 kVA para Grupos Electrógenos"***

CONSULTA 1

El punto 6 de las EETT. Solicita ensayos que deben ser coordinados y efectuados fuera del país, y sobre una unidad ya fabricada. Puesto que el Anexo VII punto G-4, solicita la presentación de los mismos junto con la oferta. Considerando que la unidad solicitada no corresponde a un transformador convencional Standard, que deberá ser fabricado sobre pedido. (Sería raro que un oferente posea una unidad de este tipo en stock, con los ensayos de tipo ya realizados). El plazo de entrega propuesto: (que es de 60 días) da a entender que la convocante presupone que las unidades será fabricado sobre pedido. Atendiendo esto:

1) Podría la Convocante omitir los ensayos de tipo solicitados en el Punto 6? O en su defecto:
2) Podría la convocante solicitar los ensayos de tipo solicitados ene l punto 6, posterior junto con la entrega del equipo? "sic"

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda N° 3

CONSULTA 2

El punto 4 de las EETT, solicita que todos los Bobinados sean de Cobre electrolítico…
Podría la ANDE considerar bobinados de3 Aluminio? "sic"

RESPUESTA

Remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego.

CONSULTA 3

El punto 4.3 solicita que la denominación de los bornes de Baja tensión corresponda a: X2-X1-X0,
Se podría utilizar la denominación de los Bornes de Baja tensión: X3-X2-X1? "sic"

RESPUESTA

Remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego.

CONSULTA 4

1. **De acuerdo a la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 3.4 Grupo de Conexión : YNd11. Implica que el neutro de MT(H0), es accesible y por tanto debe poseer un borne(Bushing). Y del mismo nivel de aislamiento que los bushing de fase . *Pregunta*: *En la Pàg.10/15;de la especificación; se indica las Dimensiones Generales del Transformador de 630 y 1000 kVA. (Muy poco legible). Se indica que solo tiene tres bushing en Alta tensión y no se indica el bushing del neutro. O es que el neutro del devanado de Alta Tensión está sólidamente conectado a tierra en la parte interior de la cuba..***

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda N° 3

CONSULTA 5

De acuerdo a la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 4.1.4. indica que el arrollamiento podrà ser construido en paquetes o galletas, o en forma continua. Sin embargo en la Planilla de datos garantizados Punto 11. Características Constructivas del Transformador – Bobinado – Primario, indica En galletas. *Pregunta: Dejar de acuerdo a lo indicado en la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 4.1.4. El comportamiento ante un cortocircuito dinámico de bobinados en galletas es altamente deficiente.*

RESPUESTA

Dejar de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Datos Garantizados

CONSULTA 6

De acuerdo a la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 4.1.1. indica material de los bobinados: Cobre electrolítico. *Pregunta:Aceptar la alternativa de conductores de aluminio.*

RESPUESTA

Dejar de acuerdo a lo indicado en la EE.TT. GT/GE/16/2016, punto 4.1.1

CONSULTA 7

De acuerdo a la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 4.5.2. Indica que el conmutador puede ser lineal,rotativo,puentes metálicos. Sin embargo en la Planilla de Datos Garantizados Punto 11. Características Constructivas del Transformador – Conmutador – Tipo, indica Lineal. *Pregunta: Dejar de acuerdo a lo indicado en la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 4.5.2.*

RESPUESTA

Dejar de acuerdo a lo indicado en la EE.TT. GT/GE/16/2016, punto 4.5.2

CONSULTA 8

De acuerdo a la Especificación GT/GE/16/2016. Punto 3.3. Indica Tensiones nominales en vacío: Secundaria AT(conexión en Y)

Tap 1 :24600 V
Tap 2 :24000 V
Tap 3 :23400 V

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda N° 3

Les saludamos muy atentamente,

Ing. Arnaldo Paiva Torres
Dirección de Contrataciones
Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación