ACLARACIONES

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 04/2023 – "ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA" - ID N° 432889, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO A LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS OFICIALES DEL ÁREA RURAL" PR-L 1097 – CONTRATO DE PRÉSTAMO 3660/OC-PR DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Consulta N° 1
¿Todas las cámaras deben ser instaladas, o algunos solo serán solo suministradas? Debido a que como se solicita un grabador de 16 canales + 2 IP, no lograra cubrir la cantidad total de cámaras (19) con un solo grabador.
Respuesta: Se ajusta la cantidad de cámaras IP a 2 unidades, a fin de que las cantidades totales de cámaras solicitadas permitan la conexión al DVR. Remitirse a la Adenda N° 4.

Consulta N° 2
Favor informar la configuración de instalación que quieren lograr con lo solicitado. De forma a prever todos los equipos necesarios (switch, etc.)
Respuesta: Se aclara que no se requiere switch adicional para la instalación de las cámaras IP, serán instaladas las cámaras 2 IP directamente al DVR.

Consulta N° 3
¿Deberá ser suministrado canaletas/ductos externos en los sectores donde no tiene cielo raso?
Respuesta: Se aclara que el oferente adjudicado deberá prever canaletas fijadas por la pared/techo con tornillos en los lugares que no se dispone de cielo raso para la instalación de las cámaras, a fin de tener una instalación ordenada y prolija.

Consulta N° 4
En los sectores donde se tiene cielo raso, los cables deben ir en algún tipo de caño o ducto? En la lista de equipos solo se solicita cámaras de tipo bullet, ¿no serán considerados del tipo domo en los interiores del edificio? Ya que normalmente en los interiores se utilizan cámaras tipo domo y bullet para los exteriores.

Respuesta: Con respecto a la consulta: *En los sectores donde se tiene cielo raso, los cables deben ir en algún tipo de caño o ducto,* remitirse a la respuesta de la consulta anterior.
En cuanto al tipo de cámara solicitada, remitirse a las especificaciones de las bases y condiciones de la convocatoria.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz esq. Hernandarias (Edif. Natura , 1er. Piso)
jee@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Consulta N° 5

Se solicita a la entidad convocante proveer el plano del edificio para una mejor estimación de costos.

Respuesta: No se dispone de planos, el interesado podrá solicitar su visita a las instalaciones, al correo jee@mec.gov.py, hasta un día antes de la recepción de los sobres de ofertas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.