Asunción, 13 de septiembre del 2018

ACLARACIÓN Nº03/2018: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2018 "PROVISIÓN Y MONTAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO EN CENTRO DE DISTIBUCIÓN" - ID 341.885

Consulta 1:
En el punto 3.3 solicitan la potencia del generador 500kVA (PRP) y en las Especificaciones Técnicas N° 4 Generador eléctrico solicitan 500kVA-400kW en régimen de emergencia. Consultamos, cuál de las opciones cotizamos?

Respuesta 1:
Remitirse a la Adenda 01.-

Consulta 2:
En el punto 3.2 se especifica las características del cable a ser utilizado del lado AT del transformador (Sección 50mm2 por fase, cobre). Consultamos, podemos utilizar cable de 50 mm2 aluminio?

Respuesta 2:
Remitirse a la Adenda 02.-

Consulta 3:
Solicitamos una prórroga de 15 días, contados a partir de la fecha fijada para la presentación de ofertas: 18/09/2018

Respuesta 3:
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

Consulta 4:
El pliego determina para el Grupo Generador solicitan 500KVA de régimen de emergencia pero con autonomía 8hs. Favor confirmar si el grupo va a trabajar de forma continua o en régimen de emergencia

Respuesta 4:
Remitirse a la Adenda 01.-

Consulta 5:
Con respecto al cableado tal cual lo expresa el pliego. En razón a que la dirección de uso y calidad no se verá afectada solicitamos que sea aceptado para el cable el material de ALUMINIO. Se deja constancia que al momento de la visita técnica nos informamos que ello es procedente.

Respuesta 5:
Remitirse a la Adenda 02.-

UOC-ME-ji Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Consulta 6:
Respecto a la celda de MT y la especificación "AISLACIÓN: Gas SF6". Consultamos si la misma puede ser al aire, no así SF6.

Respuesta 6:
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7:
¿El porcentaje de mantenimiento de ofertas a cuánto ascendería?

Respuesta 7:
Para el presente llamado el porcentaje estipulado es el 5%. Esa información se encuentra estipulada en el SICP, Llamado Público.