ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA N° 1268
TELEFONO N° 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
TELEFAX: 201051 - Dpto. de Compras

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5754/2012

ADQUISICIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 01 de noviembre de 2012

AL OFERENTE:

Señores:

Hemos recibido de uno de los Oferentes, la siguiente consulta referente a la **Contratación Directa Nº 5754/2012**, cuya respuesta damos a continuación:

CONSULTA

La transferencia de potencia, ¿debe ser dentro del Cabinado del Equipos o bien podría ser fabricado en un gabinete metálico externo?

RESPUESTA

Debe contar con un interruptor termo magnético adosado a la cabina.

Atentamente,

Ing. Andres Ramirez B.
Responsable UOC / ANDE