## ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 —211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX* (595-21) 212 371
WEB.Http/www.ande.gov py
E-MAIL: ande@ande.goy.py

# LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1561/2020
# "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXION DE LA SE VALENZUELA 500 kV"

## ADENDA N° 10

Asunción, 19 de mayo de 2021

**Al Licitante**

**Señor(es)**

Con relación a la Licitación de referencia sírvanse considerar lo siguiente:

- **Sustituir:**
  - La hoja 39 de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) del Documento de Licitación, por su correspondiente hoja 39 Rev.1, cuya copia se adjunta.
  - Las hojas 64 y 65 Rev.1 de la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación del Documento de Licitación, por sus correspondientes hojas 64 Rev.1 y 65 Rev.2, cuyas copias se adjuntan.

Así también, sírvanse considerar lo siguiente:

- **La prórroga de las fechas de la licitación:**
  - Fecha Tope de Consultas: *viernes 04 de junio del 2021 hasta las 12:00 hs.*
  - Fecha de Presentación de Ofertas: *viernes 25 junio del 2021 hasta las 09:00 hs.*
  - Fechas de Apertura de Ofertas: *viernes 25 junio del 2021 hasta las 09:15 hs.*

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**Ing. Rose Marie Gil de Stark**
**Jefa del Dpto. de Proy. Electromecánicos**
**GT/DPE - ANDE**

| B. Documento de Licitación | |
|---|---|
| **IAL 7.1** | Exclusivamente a los **efectos de la aclaración de la Oferta**, la dirección del Contratante es:<br><br>Atención: ***Presidente de la Administración Nacional de Electricidad***<br>Dirección: ***España 1268 y Padre Cardozo***<br>Piso/Oficina: ***Planta Baja, Mesa de Entradas – Sede Central de ANDE***<br>Ciudad: ***Asunción***<br>Código postal: --<br>País: ***Paraguay***<br>Teléfono: ***(595-21) 217 2118 – 217 2947***<br>Número de fax: ***(595-21) 212371 – 200513 – 211781***<br>Dirección de correo electrónico: ***dadli@ande.gov.py***<br>El Contratante recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: ***[insertar el número de días]***.<br>Página web: ***www.ande.gov.py***, ***www.contrataciones.gov.py***<br><br>El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud a más tardar veintiún (21) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. |

**Ing. Rose Marie Gil de Stark**
**Jefa del Dpto. de Proy. Electromecánicos**
**GT/DPE - ANDE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2 (a) Experiencia específica** | (a) Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal, o miembro de APCA, en por lo menos 1 (un) contrato que incluya en forma simultánea, el diseño, suministro e instalación completa (Civil, electro-mecánica y eléctrica) para la construcción o ampliación de una Subestación de 400 kV o tensiones superiores, la cual se ha completado satisfactoria y sustancialmente, en los últimos 10 años.[1] | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir los requisitos | No se aplica | Debe cumplir los requisitos | Formulario EXP 4.2 a)<br>Certificados de Obras |

**Ing. Rose Marie Gil de Stark**
**Jefa del Dpto. de Proy. Electromecánicos**
**GT/DPE - ANDE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2 (b) Experiencia específica** | (b) Experiencia exitosa en la integración de sistemas de protección y control, que propone el Licitante con sistemas de protección similares a los actualmente instalados en las Subestaciones Villa Hayes y Ayolas [(2)] | Debe cumplir los requisitos | Deben cumplir los requisitos | No se aplica | Debe cumplir los requisitos | Formulario EXP 4.2 b) Certificados |

*(1) La similitud se basara en que la naturaleza, complejidad y técnicas de construcción bajo dicho contrato deberán ser de características iguales o superiores a las de la presente licitación. Los suministros deberán incluir los principales equipos y materiales objetos del presente llamado, tales como, transformadores de potencia, equipos de maniobra y medición para 400 kV o tensión superior, paneles de protección, control y medición y sistemas de comunicación, de características comparables a las del presente llamado.*

*(2) Se deberán presentar certificados de integraciones exitosas provenientes de clientes satisfechos, que impliquen una plena funcionalidad de los sistemas (originales o fotocopias autenticadas por Escribano Público) que confirmen un desempeño satisfactorio. En caso que los documentos requeridos no se encuentren en idioma español, los mismos deberán ir acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado.*

*Los Sistemas de Protección y Control actualmente instalados en las Subestaciones de Villa Hayes y Ayolas, se refieren a IEDs de las características indicadas en las Especificaciones Técnicas "Información General del Proyecto – Lote N° 1".*

**Ing. Rose Marie Gil de Stark**
**Jefa del Dpto. de Proy. Electromecánicos**
**GT/DPE - ANDE**