ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 526/2010

Suministro de Aisladores para Media Tensión y Baja Tensión

COMUNICACION ACLARATORIA N° 2

Asunción, 25 de noviembre de 2010

Señores:

Hemos recibido las siguientes consultas con relación a la licitación de referencia cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta

Favor aclarar con respecto al diámetro de la rosca del Ítem 1 – Lote 1. De acuerdo a la especificación técnica hoja 4/11 Ítem 4.2.7, el diámetro es 25mm, pero de acuerdo con la especificación 8/11 el diámetro solicitado es de 35 mm.

Respuesta

Se aclara que el diámetro de la rosca debe ser de 35 mm.

Atentamente,

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPUBLICA DEL PARAGUAY