INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA-DIP Nº 04/14
"ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBAS DE 100 M3/H PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS",
ACLARACION Nº 1

Asunción, 26 de noviembre de 2014.

Con relación a la Contratación Directa de referencia, aclaramos cuanto sigue:

Consulta 1: Se podría indicar el alcance en cuanto a la instalación de la motobomba si es una instalación hidráulica o eléctrica?

Respuesta: Como bien se establece en el pliego, en el apartado de "Descripción del Servicio", el suministro incluye:

- Accesorios
- Base
- Manchón elástico
- Acoplamiento
- "La instalación eléctrica necesaria"
- La modificación de cañerías.

Consulta 2: Indicar si en este caso es una nueva instalación o el reemplazo de una existente

Respuesta: El trabajo consiste en instalar nuevas bombas en el lugar de las existentes. Debido a ello se indica que en el pliego que se deben considerar las modificaciones de cañerías que resulten necesarias para el emplazamiento de las nuevas bombas.

Consulta3: En cuanto a la instalación, ¿Se deberán prever los accesorios de succión y expulsión?

Respuesta: Los accesorios de succión e impulsión se indican no solo en general sino también en particular. Se mencionan en general en los aparados ya indicados y en particular en la misma la planilla de cotización

Consulta 4: Solicitamos nos indiquen la fecha y hora de la visita técnica para la verificación correspondiente.

Respuesta: No se exige documento de visita técnica para presentar la oferta, sin embargo se aclara que si lo considera necesario, la visita puede ser realizada en el lugar de entrega que se especifica en el Anexo C. Punto 3 del PBC.

.....

Abog. Sonia C. Paez
Jefa Sub U.O.C N° 1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
Jefa Sub. UOC1
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios