Asunción, 15 de Setiembre de 2010.

Señores
OFERENTES
Presente

REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/10 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA - ID: 192.692

En base a las Consultas realizadas, por la presente **se aclara** lo siguiente:

ACLARACION EN RELACIÓN AL ÍTEM 10 – UPS DE 750 VA.

Consulta 1:

Exigen que la topología del UPS sea del tipo LINEA INTERACTIVA.

- Como no se menciona el tipo de ONDA de SALIDA que debe tener el UPS del tipo LINEA INTERACTIVA exigido, consultamos si el tipo de ONDA de SALIDA debe ser:
  a) Senoidal
  b) Escalonada

Respuesta: La topología de la UPS deberá ser de tipo LINEA INTERACTIVA con Onda de Salida en forma Senoidal.

Consulta 2:

Exigen CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 9000 O SUPERIOR

- Creemos interpretar que la CONATEL desea adquirir UPS de CALIDAD COMPROBADA. Como el Certificado ISO9000 no es de calidad sino que es de PROCESOS, respetuosamente consultamos si para demostrar y comprobar la CALIDAD del UPS, este cuente con aprobaciones tales como: A-tick,C-tick, CE, GOST, Certificación GS, VDE, por citar algunas y que dicho cumplimiento este avalado por escrito por el fabricante del UPS.

Respuesta: Las UPS deben poseer la calidad de ISO 9000 o superior.

Consulta 3:

Exigen: Una garantía escrita es de 6 meses como mínimo, con la mano de obra calificada y los materiales originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía, pero también exigen: Que la garantía escrita debe ser emitida por el proveedor.

- Si nuestra creencia (expresada en la consulta 2) es correcta y la CONATEL desea adquirir UPS de CALIDAD COMPROBADA. Consultamos:

No debería la garantía ser de por lo menos (2) dos años, incluyendo partes y baterías así como mano de obra certificada y dicha garantía este avalada por escrito por el fabricante del UPS.

Respuesta: La garantía escrita debe ser de 6 meses como mínimo, emitida por el proveedor considerando las especificaciones técnicas, el oferente deberá presentar la autorización del fabricante o distribuidor autorizado en el Paraguay para suministrar los bienes ofertados como se menciona en la especificación técnica.

Consulta 4:

No Exigen: Manejo inteligente de la batería

Considerando que el Manejo inteligente de la batería La carga de batería controlada por microprocesador y la prueba de diagnóstico aseguran la máxima vida útil de la batería, consultamos si debe poseer esta característica.

Respuesta: Considerando que si la batería se descarga bajo ningún tipo de carga, se cortará automáticamente, como se menciona en la especificación técnica.

Consulta 5:

No Exigen: Acondicionamiento de energía

Considerando que el acondicionamiento de energía protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas, consultamos si debe poseer esta característica.

Respuesta: Con respecto a la protección del circuito, debe poseer Interruptor Automático contra pico de tensión y corto circuito, como se menciona en la especificación técnica.

Consulta 6:

No Exigen: Capacidad de arranque en frío

Considerando que la Capacidad de arranque en frío Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red, consultamos si debe poseer esta característica.

Respuesta: En respuesta a la capacidad del arranque de la UPS, puede ser activado sin Corriente General, las UPS ya cuentan con estas características.

Consulta 7:

No Exigen: Autodiagnóstico automático

Considerando que la capacidad de Autodiagnóstico automático garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS, consultamos si debe poseer esta característica.

Respuesta: Con relación a la Auto prueba de la UPS, se realiza cada vez encendida, estas características ya poseen las versiones de UPS.

Consulta 8:

No Exigen: Baterías reemplazables en caliente

Considerando que la capacidad de cambiar las Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías, consultamos si debe poseer esta característica

Respuesta: Considerando la capacidad de cambiar las Baterías reemplazables en caliente. (Opcional).

Consulta 9:

No Exigen: Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS

Considerando que la capacidad de Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red (ANDE), consultamos si debe poseer esta característica

Respuesta: Con respecto al Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS. (Opcional).

LIC. HUGO F. CANTERO LEÓN
Gerente Operativo de Contratación

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACION
CONATEL