San Lorenzo, 30 de noviembre del 2015.-

ACLARACION

En referencia al Llamado con ID Nº **300.682**, **Licitación Pública Nacional Nº 12/2015 "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES"**, con el objeto de responder las siguientes consultas:

CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

CONSULTAS:

1. Quisiera saber porque no aparece el ítem del desagüe pluvial correspondiente a la ciudad de San Juan Bautista, necesitamos para poder hacer el presupuesto. También quisiera saber si al presentar nuestro presupuesto, estaremos pagando por algo. Tiene algún costo?

RESPUESTA: Ante la consulta sobre el ítem de desagüe pluvial el mismo figura en el ítem 10 Instalación de Fontanería Sanitaria – Ítem 10.5 – Caño PVC Ø100 cant. 60 Metro lineal (cantidad compartida con el utilizable para el desagüe cloacal) – Ítem 10.8 – canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 40 – cantidad 80 metro lineal y en el ítem 14 – Construcción de Registro – Ítem 14.3 – Registro 40x40x40 con rejilla metálica para desagüe pluvial – cantidad 20 unidades en instalación de fontanería sanitaria engloba los rubros de desagüe cloacal, pluvial y agua corriente. Cabe mencionar que no se abona ninguna suma por presentar presupuesto.

2. En el formulario N° 5, solicitan la información histórica de los balances de los 3 (tres) últimos años. Queremos manifestar lo siguiente, somos una empresa con tres años de antigüedad en el mercado, y solicitamos presentar el balance parcial del ejercicio 2015, a fin de poder dar cumplimiento a lo solicitado más arriba.

RESPUESTA: Solicitamos ajustarse a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA