República del Paraguay

Municipalidad de Coronel Bogado

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfonos: (0595) 741-252211 Fax: (0595) 741-252607

Departamento de Itapúa.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADDENDA Nº 02

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.-
NOMBRE DE LLAMADO: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/2010 ADQUISICIÓN DE TANQUE CONTENEDORA DE AGUA POTABLE.-

POR LA CUAL SE ACLARA EL ITEM 3 DEL ANEXO 3 DE LA CARTA INVITACIÓN DEL PRESENTE LLAMADO. **"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/2010 ADQUISICIÓN DE TANQUE CONTENEDORA DE AGUA POTABLE"**

QUEDANDO ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO 3

3. Especificaciones técnicas de los bienes/servicios

TANQUE PARA AGUA CAPACIDAD 0CHO MIL (8.000) LITROS

GENERALIDADES

El Tanque que se solicita es para transporta agua potable para consumo humano a los vecinos del distrito de Coronel Bogado en época de sequías.
El Tanque debe tener las características para ser transportado en camión.

CARACTERISTICA DEL TANQUE

Las medidas deben ajustarse a las de los planos.
El Piso del tanque deberá ser de chapas negro de 1/8,
Los laterales y el techo de chapas de hierro Nº. 12.
Las soldadura deberá ser continuo, las uniones pulidas. La parte exterior deberá llevar dos manos de pintura antioxida, con una terminación de pintura sintética automotriz, aplicado con soplete.
El interior deberá ser pintado con pintura epoxi.
En la parte superior deberá tener una boca de acceso con tapa rebatible de 0,60 m de diámetros. En la parte posterior tendrá una llave de paso de 2 pulgada que permita la conexión de riego de caño galvanizado de 2 pulgada perforado, y una canilla de 1".
En el interior deberá llevar dos rompe olas de chapa negra Nº. 12. distribuida en forma proporcional.

ATENTAMENTE.-

Manuel Ramírez
RESPONSABLE UOC

TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA
CAPACIDAD : 8.000 LITROS



CORTE TRANSVERSAL



VISTA LATERAL