ACLARACIÓN N°01/2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2014

"ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

ID N° 267369

FECHA: 11/03/2014

CONSULTA 1: Tipo o nombre de arena

Respuesta: Arena tipo 0.8 – 1.2mm²; coeficiente de uniformidad: Mínimo 1,6% – Máximo 1,8%

CONSULTA 2: Forma de presentación para la entrega

Respuesta: la forma de presentación será por TONELADAS.

CONSULTA 3: Para qué función se utilizaría?

Respuesta: ARENA PARA FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.