DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1459/2018

ID: 353997

"Adecuación de Puestos de Distribución y Puestos de Entrega Subterráneos y a Nivel de Alimentaciones en Media y Baja Tensión en la Ciudad de Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

ADENDA N° 4

Asunción, 31 de enero de 2019

Al Oferente

Señor(es):

Con relación a la licitación de referencia, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo siguiente:

1. Se adjunta Instructivo Técnico ANDE N° 30.10.30 Rev. 3, Especificación Técnica y Alcance de las Obras Civiles a ejecutar en los Puestos de Distribución y Obras civiles de Zanja Técnica, Registros de MT y BT, en los Puestos de Distribución en general.
2. Se adjuntan planos referenciales con relación a dimensión y todos sus componentes en general de los Puestos de Distribución a ser intervenidos y restaurados, también se adjunta planos de materiales y Equipos mínimos que deben ser proveídos.
3. Se adjunta Especificación Técnica ANDE N° 03.05.22 de Electrobomba y sus accesorios en general para su montaje en el Puesto de Distribución.

P/A

Ing. Daniel Melgarejo
DD/DPD

4. Se adjunta Especificación Técnica N° 03.05.20 de Sistema de Puesta a tierra y sus correspondientes materiales a proveer para el montaje de los mismos.
5. Se adjunta Especificación Técnica N° 02.10.15 "Tablero de Protección y maniobra de B.T tipo interior" para el Puesto de Distribución.
6. Se adjunta Especificaciones Técnicas de todos los Equipos y Materiales a ser proveídos con la Obra.
7. Con relación al ítem 5.1.2.2 de la Especificación Técnica ANDE N° 04.14.35 "Puesto de Distribución Móvil MT/BT", se aclara que los codos no operables bajo carga a proveer con los cables para M.T de 240mm2 de sección, deben ser conectores y/o codos tipo T para una capacidad ≥600A tipo atornillable, según la EE.TT ANDE N° 03.05.12 – Rev. 2 cuya EE.TT se adjunta.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

P/A

Ing. Daniel Melgarejo
DD/DPD