Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

Campus de la UNA – San Lorenzo - Paraguay

ADENDA Nº 1

Concurso de Ofertas Nº 08/2018

ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
ID Nº 346971

Campus de la UNA, San Lorenzo, 6 de agosto de 2018

Señores
Oferentes
Presente

La **Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA)**, recuerda que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

La Convocante establece modificar EL Pliego de Bases y Condiciones en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas www.contrataciones.gov.py, conforme se detalla a continuación:

ENMIENDA 1:

La Convocante establece modificar las Especificaciones Técnicas para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 conforme al siguiente detalle:

Ítems	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Acondicionador de aire Split de 60.000 BTU:** • Tipo piso/techo, frio/calor, voltaje 380V-50Hz, súper silencioso, gas ecológico R410, control remoto. • Garantía Escrita: 2 años a partir de la recepción final.
2	**Acondicionador de aire Split de 36.000 BTU:** • Frio/ calor, voltaje 220 V-50Hz, súper silencioso, gas ecológico R410, control remoto. • Garantía Escrita: 2 años a partir de la recepción final
3	**Acondicionador de aire Split de 24.000 BTU:** • Frio/ calor, voltaje 220 V-50Hz, súper silencioso, gas ecológico R410, control remoto. • Garantía Escrita: 2 años a partir de la recepción final.
4	**Acondicionador de aire Split de 18.000 BTU:** • Frio/ calor, voltaje 220 V-50Hz, súper silencioso, gas ecológico R410, control remoto. • .Garantía Escrita: 2 años a partir de la recepción final.
5	**BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA FRIA:** • Voltaje: 220 V • Depósito de agua en acero inoxidable (propio para alimentos) aislado con eps, con serpentina de cobre externa: facilita la higienización, no altera las propiedades del agua y posee drenador de limpieza. • Capacidad Deposito de agua: 80 Litros • Grifo (vaso y chorro) en latón cromado, con chorro de agua regulable. • Rejilla sifonada: impide el mal olor previamente de las cloacas. • Mesada por acero inoxidable pulida, con relieves para evitar salpicaduras. • Motor compresor. • Gabinete en chapa electrocincada, con terminación en pintura, o acero inoxidable. • Control automático de la temperatura del agua • Filtro de agua con carbón activo impregnado con plata: impide la proliferación de microorganismos, elimina el sabor y olor a cloro y reduce la cantidad de cloro. • Garantía por escrito mínimo de 1 (uno) año

Teléfono y Fax: 577016 - Casilla de Correo 765
E-mail: llamadosuoc@ing.una.py

Abg. Victor Leiva Gómez
Jefe Interino de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

ENMIENDA 2:

EN LA SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas se agrega el siguiente apartado:

"Las especificaciones técnicas deberán ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la **Ley 5211/14** "De la Calidad del Aire", el Decreto Nº **12.685/08** "Reglamento de Control de Sustancia Agotadora de la Capa de Ozono y el Uso de Tecnologías Alternativas" y la resolución **Nº 1242/14** de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la secretaria del ambiente."

Las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones permanecen invariables.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Abg. Víctor Leiva Gómez
Jefe interino de la UOC