LLAMADO MOPC Nº 35/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: SANTA RITA – LOS CEDRALES.
ID Nº 311.975
NOTA ACLARATORIA N° 04

Asunción, 02 de junio de 2016

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. **CONSULTA:** Solicitamos la provisión de los planos correspondiente a la sección transversal del cordón de hormigón simple.

   RESPUESTA: Conforme al Ítem 4.4.1 de las Especificaciones Técnicas, donde se determina las características generales de los elementos de Hormigón, los cordones prefabricados deberán tener como máximo 1 metro de longitud, con una sección transversal típica de 10 cms de espesor y 40 cms de altura.

2. **CONSULTA:** Con relación a lo descrito en la Adenda N° 3, haciendo referencia al ítem "Carpeta de Concreto Asfáltico 0,06 m", en la descripción del mismo especifica lo siguiente: *"La Carpeta de concreto asfáltico es el revestimiento flexible, que resulta de la mezcla en caliente en usina adecuada, del agregado mineral graduado, relleno mineral (filler) y material bituminoso, esparcido y compactado en caliente sobre* ***la Base imprimada,*** *destinada a presentar cuando fuere compactada, el espesor del proyecto, la estabilidad y flexibilidad compatibles con el funcionamiento elástico de la estructura y condiciones de rugosidad que proporcione seguridad al tráfico".*
   Entendemos que hace referencia a una Base imprimada, que en el caso de la obra licitada no existe, es correcta nuestra apreciación

   RESPUESTA: Se aclara que la presente licitación corresponde a una pavimentación asfáltica sobre un pavimento tipo empedrado existente.

3. **CONSULTA:** Con relación al tema de referencia, por medio de la presente realizamos la siguiente manifestación: Se solicita la provisión de las secciones transversales típicas en zonas urbana y en zona rural.

   RESPUESTA: El tramo a ser pavimentado se encuentra con pavimentación tipo empedrado y las secciones transversales son variables, considerando que en su extensión atraviesan poblaciones urbanas con secciones transversales en las que varían el ancho de la calzada.

PAOLA SANCHEZ
U.O.P.C

Lic. Lilian Cañete
Directora
Unidad Opetativa de Contratación

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.