Petropar
ñanemba'e

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 15/2012
"SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERÍAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES"

Asunción, 03 de setiembre de 2012

ACLARACIÓN N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **Licitación Pública Nacional N° 15/12 para el "SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERÍAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:

CONSULTA Nº 1
Por favor tengan a bien confirmar que "los materiales tales como cañerías, válvulas, bridas, soportes, burlonería, y otros accesorios, así como todos los materiales de instalación permanente (por citar algunos de manera descriptiva y no limitativa: sello de techo flotante y material para construcción del techo flotante del tanque D9-906, material para reparación del tanque D9-907, etc, etc) serán proveídos en su totalidad por PETROPAR.

RESPUESTA: ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 2
Por favor tengan a bien confirmar que la "Ingeniería del Proyecto" para servicios como "Reparación de Tanques", "Trazado de cañerías", "Sistemas de Rotación" etc, serán proveídos en su totalidad por PETROPAR, siendo el contratista un Ejecutor del Proyecto realizado por PETROPAR.

RESPUESTA: ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 3
Por favor tengan a bien confirmar que los tanques objetos de los trabajos (tales como: D9-904; D9-905; D9-906; D9-907; D9-918 y otros) se encuentran limpios y en condiciones de ser intervenidos. En caso que los mismos no se encuentren en condiciones de ser intervenidos, confirmar que PETROPAR se encargará de entregar los tanques limpios, sin ningún tipo de borra ni resto de producto para que los mismos sean intervenidos, haciéndose PETROPAR responsable de la disposición final de dichos residuos (borra de fondo de tanque).

RESPUESTA: ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 4
Por favor tengan a bien prorrogar la fecha de presentación y apertura de ofertas al 20/09/12.

RESPUESTA: ver Adenda Nº 1

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

CONSULTA Nº 5

1. Montaje de línea independiente para despacho de Gas Oil de los Tanques D9-927 y D9-941.

A- Dado qué el proyecto para esta licitación será suministrado por Petropar, posterior a la presentación de la oferta ¿la cañería existente a ser remplazado deberá ser retirada y en su remplazo montada la nueva?

B- Los tableros eléctricos y artefactos de iluminación a ser utilizados en el área de este ítem, ¿a que área clasificada corresponde?

C- En el Numeral C. Suministros Del Contratista
Provisión de cinta tipo membrana Polyguard 660 ó equivalente, para protección mecánica anticorrosiva o equivalente, en cañerías que deban ser enterradas.
¿Podrá ser el equivalente, asfalto sólido con aplicación manual a temperatura apropiada?

D- La terminación de los trabajos que afecten a la pavimentación tipo pétrea, asfáltica, área verde ¿Quedaría a cargo de Petropar o del Contratista?

RESPUESTA:
1A: ver Adenda Nº 1
1B: ver Adenda Nº 1
1C: No podrá ser asfalto sólido con aplicación manual a temperatura apropiada.
1D: ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 6

2- Montaje de línea de rotación y homogenización para el tanque D9-918.

A- Dado qué el proyecto para esta licitación será suministrado por Petropar, posterior a la presentación de la oferta y considerando que dicho tanque, en su uso contuvo naftas con tetraetilo de plomo ¿el proyecto considera la entrega del tanque inertizado y descontaminado, para el desarrollo del trabajo?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 7

4. Desguace de los tanques D9-904 y D9-905.

A- En los tanques D9-904 y D9-905, ¿el desguace debe ser considerado con reutilización posterior por Petropar de los materiales?

B- Dado qué el proyecto para esta licitación será suministrado por Petropar, posterior a la presentación de la oferta y considerando que dichos tanques en su vida útil contuvieron naftas con tetraetilo de plomo ¿el proyecto considera la entrega de los tanques inertizados y descontaminados, para el desarrollo del trabajo?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 8

5. Reparación del techo flotante interno del tanque D9-918
A- ¿El sello del techo flotante será suministrado por Petropar?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

Abog. Carlos Dequivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

CONSULTA Nº 9

6. Reparación del tanque D9-907.

B- Dado qué el proyecto para esta licitación será suministrado por Petropar, posterior a la presentación de la oferta y considerando que dicho tanque, en su uso contuvo naftas con tetraetilo de plomo ¿el proyecto considera la entrega del tanque inertizado y descontaminado, para el desarrollo del trabajo?

C- ¿Las chapas, caños, sello del techo flotante serán suministrados por Petropar?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 10

7. Fabricación y Montaje de Techo Flotante Interno para el tanque D9-906.

A- ¿Las chapas, caños, sello del techo flotante para la fabricación, serán suministrados por Petropar?

B- Dado qué el proyecto para esta licitación será suministrado por Petropar, posterior a la presentación de la oferta y considerando que dicho tanque, en su uso contuvo naftas con tetraetilo de plomo ¿el proyecto considera la entrega del tanque inertizado y descontaminado, para el desarrollo del trabajo?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 11

10. Interconexión de línea de Gas Oil con Muelle Norte

A- ¿Para la interconexión de la línea de gas oil con el muelle norte ¿El trabajo consistirá en reasignación de uso de cañerías existentes o nuevas?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

CONSULTA Nº 12

13. Sustitución de cañerías fuera de tolerancia en área de procesos.

A- ¿Las cañerías enterradas, el proyecto las considerará aérea?

B- ¿Están incluidas dentro del proyecto, las cañerías galvanizadas roscadas?

RESPUESTA:

13A: las considerará subterráneas.

13B: Están consideradas dentro del proyecto, las cañerías galvanizadas roscadas.

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

CONSULTA Nº 13

14. Montaje de estructura metálica, cañerías y equipos para descargadero de camiones

A- ¿Los materiales como: chapas del techo, perfiles de la estructura matálica y demás componentes, serán suministrados por Petropar?

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1

ABOG CARLOS ESQUIVEL ISNARDI
JEFE - UOC
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR