Asunción, 26 de noviembre de 2020.-

ADENDA N° 1

ID N° 371.186
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

a) Especificaciones Técnicas

*El suministro objeto de la presente Contratación consiste en la "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS**", conforme a las siguientes condiciones:*

1-DONDE DICE					
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**		**Cant.**	**Especificaciones técnicas del bien ofertado. (COMPLETAR)**
4	39121004-996	Marca:	**(especificar en la oferta)**	18	
		Modelo:	**(especificar en la oferta)**		
		Descripción del producto	UPS - 1.200 VA (como Mínimo)		
		Tipo de dispositivo	UPS con Estabilizador todo incluido en 1 (uno) solo módulo, (No se aceptaran por separados la UPS del Estabilizador).-		
		Voltaje de entrada	220 V o superior.-		
		Voltaje de salida	CA 220/230/240 V.-		
		Rango de Voltaje	*Igual o superior a 180 – 280 V.*		
		Conector/es de salida	***Tomas de Salida:***		
			a) Igual o superior a 4 (cuatro) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 4 (cuatro) adaptadores para este tipo de conexión. (Protegidas por batería estabilizada).		
			b) Igual o superior a 2 (dos) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 2 (dos) adaptadores para este tipo de conexión. (Contra sobretensiones).-		
		Autonomía	10min. Como Mínimo		
		Garantía	Dos (02) años de garantía como mínimo para el hardware con el respaldo del servicio técnico. –		
		Cables incluidos	1 (UN) cable serie (Power)		

		Tipo de Enchufe	Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda).		
		Características	Alarma audible (sonoras), Además Alerta con Luz visible, Ventilador interno (opcional).-		
		Presentación de Catálogos	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada producto ofertado.-		
		Cumplimiento de normas (serán priorizados equipos que cuenten con dichas normas).-	CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS y/o similares o superiores.		
		Cada UPS debe poseer:			
		a) Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual. (Opcional)			
		b) Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conector de entrada y Salida RJ45.			
		c) Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11. (Opcional)			
		Garantía: de 2 (dos) años COMO MÍNIMO UPS COMPLETA INCLUYENDO para el hardware con el respaldo del servicio técnico.			

1-DEBE DECIR					
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**		**Cant.**	**Especificaciones técnicas del bien ofertado. (COMPLETAR)**
4	39121004-996	Marca:	**(especificar en la oferta)**	18	
		Modelo:	**(especificar en la oferta)**		
		Descripción del producto	UPS - 1.200 VA (como Mínimo)		
		Tipo de dispositivo	Interactiva con tecnología AVR (Regulador automático de Tensión) o superior.		
		Voltaje de entrada	220 V o superior.-		
		Voltaje de salida	CA 220/230/240 V.-		
		Rango de Voltaje	*Igual o superior a 180 – 280 V.*		
		Conector/es de salida	***Tomas de Salida:***		
			(6) IEC 320 C13 10A con baterías de reserva + protección de sobretensiones. Incluir 2 cables de protección como mínimo. En el caso que las tomas de salida no sean del tipo solicitado, agregar adaptadores por cada toma, de manera que se pueda cumplir con lo requerido		
			b) Igual o superior a 2 (dos) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o		

			proveer de 2 (dos) adaptadores para este tipo de conexión. (Contra sobretensiones).-		
		Autonomía	10 minutos como mínimo a 400 Watts de carga o superior.		
		Garantía	Dos (02) años de garantía como mínimo para el hardware con el respaldo del servicio técnico. –		
		Cables incluidos	1 (UN) cable serie (Power)		
		Tipo de Enchufe	Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda).		
		Características	Alarma audible (sonoras), Además Alerta con Luz visible, Ventilador interno (opcional).-		
		Presentación de Catálogos	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada producto ofertado.-		
		Cumplimiento de normas (serán priorizados equipos que cuenten con dichas normas).-	CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS y/o similares o superiores.		
		Cada UPS debe poseer:			
		a) Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual. (Opcional)			
		b) Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conector de entrada y Salida RJ45.			
		c) Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11. (Opcional)			
		Garantía: de 2 (dos) años COMO MÍNIMO UPS COMPLETA INCLUYENDO para el hardware con el respaldo del servicio técnico.			

2- DEBE DECIR

Se modifica en el SICP, la fecha de Entrega de Ofertas y la Apertura de Sobre.

.....

LIC. ANDRES BENITEZ TORRES
DIRECTOR DE CONTRATACIONES - MAG

Suoc/NV