ADENDA Nº 02/2010
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2009
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".
04/03/2010.

1. **CONSULTA:** En la página cuatro (4), DOCUMENTOS DE LA LICITACION, Indice General, en la Parte III, Sección VII, Condiciones Especiales del Contrato, indica la página 53. Al remitirnos a la mencionada página encontramos el Formulario 1.11- Lista de Personal Directivo y Operarios Designados a la Provisión.
   La consulta es si este formulario corresponde a la mencionada Sección VII de Condiciones Especiales del Contrato, que se encuentra en la página 87 del Pliego de Bases y Condiciones.

   RESPUESTA: Remitirse a la Adenda Nº 1.

2. **CONSULTA:** En la página 14 del Pliego, punto 14 PRECIOS DE LAS OFERTAS, Ítem "C", primer párrafo, expresa... " el podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio total de cada ítem en el Formulario de Presentación de Oferta, e indicar los ítems ofertados con sus precios unitarios y totales correspondientes en el Formulario de Lista de Precios..."
   El Sistema de adjudicación por í tems se encuentra establecido en la Sección II- Datos de la Licitación (DDL), IAO 1.2c.
   En el segundo párrafo menciona que... " en caso de indicarse en la Sección II (DDL) que se utilizará la modalidad de CONTRATO ABIERTO (Art. 20 inc. "S" de la Ley 2051/03, deberán cotizarse SOLO LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS BIENES OFERTADOS CONFORME A LOS INICIOS "a", b", "c".
   La consulta es, como en este caso estamos cumpliendo los dos requerimientos claramente establecidos, si no sería más práctico y conveniente aplicar el sistema de cada í tem con su precio unitario y el total parcial de cada ítem para facilitar las comparaciones de las planillas de los oferentes.

   RESPUESTA: Las ofertas deberán ajustarse al Formulario de Ofertas establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Formulario 1.2).

3. **CONSULTAS:** En el Formulario de Ofertas, páginas 40,41,42 y 43:
   Ítem 37- Junta Total PP DE 2", favor indicar en milímetros,
   Ítem 38- Junta Total PP de 4", favor indicar en milímetros,
   Ítem 45,46- Junta de Correr de 200 mm y 250 mm de PVC, si los mismos son para caños PBC,
   Ítem 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 favor también indicar dimensiones en milímetros.
   Ítem 87 y 88- Anillos de goma para tubos de 60 mm y 110 mm, para que tipo de caños serían estos accesorios.

   RESPUESTAS:
   Ítems 37, 38: Se informa que la junta total de polipropileno para 2 y 4 pulgadas serán utilizadas para caños PEAD. El proveedor deberá proponer las medidas de las piezas de tal forma a asegurar la pieza al diámetro externo de la cañería PEAD y garantizar el óptimo funcionamiento para una presión promedio de 10 kg/cm2.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
ESSAP S.A.

Ítems 45, 46: Se informa que la junta de correr efectivamente son para el uso con caños PVC PBA.

Ítems 47 al 50: Se informa que la abrazadera o collarín de toma de PVC de 2x3/4"; 2x1"; 4x3/4" y 4x1"serán utilizadas para caños PVC PBA. El proveedor deberá proponer las medidas de las piezas de tal forma a asegurar la pieza al diámetro externo de la cañería de PVC y garantizar el óptimo funcionamiento para una presión promedio de 10 kg/cm2.

Ítems 51 al 55: Se informa que la abrazadera o collarín de toma de PP de 2x3/4"; 2x1"; 4x3/4" y 4x1" y 4x2"serán utilizadas para caños de PEAD. El proveedor deberá proponer las medidas de las piezas de tal forma a asegurar la pieza al diámetro externo de la cañería de PEAD y garantizar el óptimo funcionamiento para una presión promedio de 10 kg/cm2.

Ítems 56 al 59: Se informa que el manguito de reparación de polipropileno para diam ¾", 1", 2" y 4" serán utilizadas para caños de PEAD. El proveedor deberá proponer las medidas de las piezas de tal forma a asegurar la pieza al diámetro externo de la cañería de PEAD y garantizar el óptimo funcionamiento para una presión promedio de 10 kg/cm2.

Ítems 87, 88: Se informa que los anillos de goma son para las tuberías de PVC PBA.

4. **CONSULTA:** Siguiendo en el Formulario de Ofertas, página 43, ítem 94, tornillos de 5/8" x 2", la pregunta es obvia pero la tenemos que formular, entonces, deberíamos suponer que el tornillo debe ser cotizado con tuerca.

   RESPUESTA: Efectivamente los tornillos deberán proveerse con tuercas.

5. **CONSULTA:** En la Sección VI- Condiciones Generales del Contrato:
   En la página 75- ítem 16.6, se refiere a la moratoria en que podría incurrir la contratante en los pagos a los contratistas y del porcentaje a ser aplicado en tal caso, solo que el mencionado porcentaje no se encuentra en el pliego, favor indicar cuál sería el mismo.

   RESPUESTA: El plazo máximo en el cual la Contratante deberá abonar las facturas emitidas por el proveedor es de 60 (sesenta) días, contados a partir de la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo, se aplicará una tasa de interés moratorio equivalente al 0,5% (cero punto cinco por ciento) mensual sobre el monto facturado, contados a partir del día que se configuró la mora.

6. **SE MODIFICA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS A:**
   Fecha de presentación de ofertas: 17 de marzo de 2010, hasta las 09:30 hs.
   Fecha de apertura de ofertas: 17 de marzo de 2010, a las 09:30 hs.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.