ANEXO II

Proyecto elaborado por la ANDE para Vista Alegre

Esc. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos

TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANDE. EL INTERESADO DEBERA PRESENTAR AL FISCAL DE OBRAS CERTIFICADO ISO 9000, PROTOCOLO DE ENSAYO Y CATALOGO DE DICHOS MATERIALES.

P.H°A°.12/500 Existente
Ret. MTHH°.1 - LPAHH°.1
Coloc. PMTHH°.5 - RMS 2
LPAHH°.5 - TSA 240 - DSH°.1

P.H°A°.9/200 Existente
Coloc. PLAH°.5

OBRA A SER EJECUTADA POR TERCEROS

Ret. Columna acero 12 m.
Sosten N°. 77
MTH.1 - LPA.1 - 5

SOLICITANTE

DIRECCIÓN NACIONAL de ADUANAS
Construcción de nueva casetas de Control
zona Vista Alegre

P.H°A°.9/200 Existente
Coloc. PLAH°.1

Ret. P.H°A°.12/200
MTHH°.1 - LPAHH°.1 - 5
Coloc. P.H°A°.12/500 RCR II
PMTHH°.5 - RMS 2
LPAHH°.4 - TSA 240 - DSH°.1

ADECUACIÓN DE RED MT. AÉREO A SUBTERRANEO
Alimentador VHA. 01

Retirar : 3 x 78 m. Conductor Aa. desn. 150mm2 MT.
Retirar : 1 x 78 m. Conductor Aa. desn. 35mm2 MT. (Hilo de Guardia)
Retirar : 78 m. 2 x 16mm2 Aa. Conductor Preensamb. BT
Coloc : 106 m. 3 x 1 x 240mm2 Aa. Conductor Aislado Subterráneo MT.
Coloc : 80 m. 2 x 16mm2. Aa. Conductor Preensamb. BT

P.H°A°.9/200 Existente
Coloc. PLAH°.5

Ref. Exp. N°. P21612016060007

MONTAJE DE P.E.

EL PROFESIÓNAL ELECTRICISTA SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS MINIMAS EXIGIDAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN M.T. (ANEXO N° 5)

Loc. Villa Hayes, Ruta Transchaco zona Vista Alegre - Pdte. Hayes

ANDE

Adecuación de Red MT. aéreo a subterráneo

JUNIO / 2016

DATOS :

PROY. : Alfonso Rodriguez O.

APROB. : Ing. Samuel Rios

PLANO N°.: 46.643.- MT.

PRESUPUESTO N°.: 208.076/0/9

Secc. Proy, Cntrol. F. y Redes

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.