UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Tel. 585 575
Email: uoc@vet.una.py

ADENDA Nº 01/2012

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2012
"ADQUISICION DE TRANSFORMADORES – DE CARÁCTER PLURIANUAL"
ID N° 237.145.

Se comunica a los potenciales oferentes que se realiza la siguiente modificación en el marco del presente llamado:

Punto N° 01: Fecha Tope de Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas:

Donde Dice:

- Fecha Apertura de Ofertas: Jueves 25 de octubre de 2012, a las 09:00 hs.

Debe decir:

- Fecha Apertura de Ofertas: Jueves 01 de noviembre de 2012, a las 09:00 hs.

Punto N° 02: Sección III Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Técnicas,

- **2. Suministros, Pág. 13.**

Donde Dice:

SEDE CAAZAPA

CONDUCTOR DE BT (NYY 1X185 MM)	METROS	40

SEDE CONCEPCION

CONDUCTOR DE BT (NYY 1X185 MM)	METROS	40

SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO CENTRO CRIA DE CERDOS - CAMPUS U.N.A SAN LORENZO

CONDUCTOR DE BT (NYY 1X185 MM)	METROS	70

Debe decir:

SEDE CAAZAPA

CONDUCTOR DE BT (NYY 1X240 MM)	METROS	40

SEDE CONCEPCION

CONDUCTOR DE BT (NYY 1X240 MM)	METROS	40

SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO CENTRO CRIA DE CERDOS - CAMPUS U.N.A SAN LORENZO

CONDUCTOR DE BT (NYY 1X240 MM)	METROS	70

- **7. Aterramiento, Pág. 19.**

Donde Dice:

El sistema de puesta a tierra a utilizarse será el existente en cada sitio de instalación. El conductor de interconexión a tierra de los componentes será de cobre de 35 mm2 nuevo.

Debe decir:

El sistema de puesta a tierra a utilizarse será el existente en cada sitio de instalación. El conductor de interconexión a tierra de los componentes será de cobre de 25 mm2 nuevo.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Fabian Funes
Responsable U.O.C.

10. Transformador, 10.2 Características Generales, 2do párrafo, Pág. 20.

Donde Dice:

Las bobinas deberán ser fabricadas con conductores de cobre electrolítico, formadas y ensambladas de manera a que puedan expandir y contraer con cambios normales de temperatura, y que asegure buena resistencia mecánica contra los esfuerzos de cortocircuito que se puedan producir. La aislación térmica utilizada en los conductores debe ser de la clase "A", deben estar diseñados para operar en condiciones climáticos más desfavorables.

Debe decir:

Las bobinas deberán ser fabricadas con conductores de aluminio, formadas y ensambladas de manera a que puedan expandir y contraer con cambios normales de temperatura, y que asegure buena resistencia mecánica contra los esfuerzos de cortocircuito que se puedan producir. La aislación térmica utilizada en los conductores debe ser de la clase "A", deben estar diseñados para operar en condiciones climáticos más desfavorables.

10. Transformador, 10.4 TENSION NOMINAL EN VACIO, Pág. 21

Donde Dice:

12.4.6. Impedancia de C.C.: medida en el Tap 1 (tap 2) y referida a 75 ºC.

Debe decir:

12.4.6. Impedancia de C.C.: medida en el Tap 2 y referida a 75 ºC.

Punto N° 03: Sección III Suministros Requeridos, 2. Plan de entregas, Pág. 28

Donde Dice:

Plazo de Entrega: La entrega e instalación se hará conforme a la necesidad dentro de un plazo de 30 (treinta) días calendarios contados a partir del día siguiente la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. El plazo establecido en el cuadro **es el tiempo tope para la entrega de los Bienes/Servicios requeridos en cada orden de compra emitida por la convocante. LA ADJUDICATARIA DEBERA REMITIR LOS BIENES SOLICITADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS**.

Debe decir:

Plazo de Entrega: La entrega e instalación se hará conforme a la necesidad dentro de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios contados a partir del día siguiente la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. El plazo establecido en el cuadro **es el tiempo tope para la entrega de los Bienes/Servicios requeridos en cada orden de compra emitida por la convocante. LA ADJUDICATARIA DEBERA REMITIR LOS BIENES SOLICITADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS**.

Punto N° 04: Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Pág. 31

Donde Dice:

CGC 15.1	El anticipo será del **20%** sobre el monto total del contrato. Este monto será entregado dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la firma del contrato. Los siguientes desembolsos se realizaran de conformidad a la planilla de avance de los servicios realizados hasta el monto límite previsto para el ejercicio fiscal 2012 según contrato.

Debe decir:

CGC 15.1	El anticipo será del **30%** sobre el monto total del contrato. Este monto será entregado dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la firma del contrato. Los siguientes desembolsos se realizaran de conformidad a la planilla de avance de los servicios realizados hasta el monto límite previsto para el ejercicio fiscal 2012 según contrato.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Kiban Funes
Responsable U.O.C.