essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° 01/2015
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ASUNCION Y AREA METROPOLITANA"
SEPA: PMSAS-139-LPI –B
DNCP: ID N° 295354

ADENDA N° 1

Modificación n° 1:

Donde dice:

IAL 21.1	El plazo para la presentación de las ofertas es: Fecha: **19 de mayo de 2015** Hora: 9:00 horas.

Debe decir:

IAL 21.1	El plazo para la presentación de las ofertas es: Fecha: **25 de junio de 2015** Hora: 9:00 horas.

Modificación n° 2:

Donde dice:

IAL24.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: José Berges 516 C/ San José Oficina: Edif. Central de ESSAP S.A., Sala de reuniones de la Presidencia, Primer piso Ciudad: Asunción Fecha: ***19 de mayo de 2015*** Hora: **9:30.-**

Debe decir:

IAL24.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: José Berges 516 C/ San José Oficina: Edif. Central de ESSAP S.A., Sala de reuniones de la Presidencia, Primer piso Ciudad: Asunción Fecha: ***25 de junio de 2015*** Hora: **9:30.-**

Roberto Rogado

Modificación nº 3:

Se agrega calendario para una segunda reunión

IAL 10.2	Se realizara una segunda reunión anterior a la licitación con el siguiente cronograma de visitas en sitios de instalación, de acuerdo al siguiente calendario

Calendario de Visita Técnica Propuesta		
FECHA	HORA	DESTINO
18/05/2015	08:30	Planta de Viñas Cue y Pozos (Aleatorio)
19/05/2015	08:30	C.D. ISE, C.D. Lambare, C.D.Fernando 1, C.D. Fernando 2
20/05/2015	08:30	C.D. Trinidad, C.D. Laurelty, C.D. Loma Pyta y C.D. M. R. Alonso
21/05/2015	08:30	C.D. KM2, C.D. Rodo, C.D. Yrenda y C.D. C.A. López

Los responsables de la ESSAP aguardaran en cada sitio de visitas.

Modificación nº 4:

Donde dice:

IAL6.1a)	b)2 : Mínimo en experiencias generales 5 años y en específica 3 años a)Ingeniero Electromecánico o Eléctrico Cantidad: 02 Experiencia en Instalaciones eléctricas y electromecánicas, montaje de tableros, instalaciones de media y baja tensión, cableado; Experiencia en Automatización y Control de Procesos Industriales en Planta de Tratamiento de agua potable; Experiencia en Programación e Instalación de PLC´s.

Debe decir:

IAL6.1a)	b) 2 : Mínimo en experiencias generales 5 años y en específica 3 años a)**Ingeniero Electromecánico, o Eléctrico, o Ing. Telecomunicaciones** Cantidad: 02 Experiencia en Instalaciones eléctricas y electromecánicas, montaje de tableros, instalaciones de media y baja tensión, cableado; Experiencia en Automatización y Control de Procesos Industriales en Planta de Tratamiento de agua potable; Experiencia en Programación e Instalación de PLC´s.

Ing. Roberto Bogado
Coordinador General del Componente 2

Modificación nº 5:

En la SECCIÓN VI. REQUISITOS TÉCNICOS, C. ESPECIFICACIONES TECNICAS, 2.4 Especificaciones del Software, 2.4.4 Criterios básicos de Diseño:

Donde dice:

SISTEMA DE SUPERVISION SCADA		
Descripción de Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	**Oferta Presentada**	**Verificación De Cumplimiento**
Licenciamiento de TAGS (variables de programación), mayor a 100.000 variables o más para implementación y 100 pantallas o más como mínimo con la explicación técnica del licenciamiento, previendo un crecimiento futuro de 30% más y que contemple la integración con otros sistemas tales como GIS, CIS, ERP, SAP, etc..		

Debe decir:

SISTEMA DE SUPERVISION SCADA		
Descripción de Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	**Oferta Presentada**	**Verificación De Cumplimiento**
Licenciamiento de TAGS (variables de programación), entre 5.000 hasta 8.000 variables y 100 pantallas como mínimo con la explicación técnica del licenciamiento, previendo un crecimiento futuro de 30% más y que contemple la integración con otros sistemas tales como GIS, CIS, ERP, SAP, etc..		

Las demás especificaciones técnicas de esta planilla quedan sin modificación alguna.-

11 de mayo de 2015

Ing. Roberto Bogado
Coordinador Componente 2
PMSAS – ESSAP S.A.