PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 19/2019 "SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL PARAGUAY (FITPAR)" – ID 368.341.

ACLARATORIA N° 1

Consulta N°1:
"…Necesitamos aclaración, ¿en cuanto al pago del espacio en la feria ese costo tenemos que contemplarlo en la cotización dentro de los gastos de este llamado?…".
Respuesta N°1:
No, el pago del espacio está a cargo de la SENATUR.

Consulta N°2:
"…Tenemos las siguientes consultas en cuanto a las especificaciones técnicas: 1) Área Departamental: Deberá contar con un counter de entre 3 a 4 metros de largo. Al frente deberá colocarse los logos de los 17 departamentos y 17 banquetas. ¿Sobre este punto…Se refiere a que debe haber mostradores suficientes para 17 puestos o es un solo mostrador de 4mt con 17 butacas? 2) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS GENERALES: 1 mostrador bajo para PMR temático con impresión de imágenes a definir, y una banqueta y logo impreso. ¿A que se refiere PMR?…".
Respuesta N°2:
1) Debe ser un solo mostrador de 4 metros con 17 banquetas.
2) PMR es PERSONA CON MOBILIDAD REDUCIDA.

Consulta N°3:
"…1) El formulario de oferta ya cuenta con las declaraciones juradas sobre el Art. 40 inciso a) y b) de la Ley 2051/03 por lo tanto ya no es necesario presentar las declaraciones juradas aparte en otro formulario? 2) La lista de precios solo contiene un ITEM se debe completar el monto total nada más con el precio total? 3) Si mi oferta es inferior al 30% del monto referencial me pedirán explicaciones? …".
Respuesta N°3:
1) Es correcta su interpretación.
2) El servicio requerido es integral, el stand debe ser funcional, ustedes deben cotizar por el servicio requerido, y el mismo ya contempla todo lo necesario para su puesta en marcha.
3) Es correcta su interpretación, se solicitará el desglose de precios y una justificación del mismo.

Consulta N°4:
"…Consulta, podríamos conseguir planos o referencias para la cotización del stand de Senatur. Dentro de la licitación, se da detalles técnicos, como por ejemplo que dentro del área deben de haber divisiones o secciones, pero no se detalla medidas exactas, cantidad o distribución. Paredes: definir tipo de materiales a ser utilizados, en cuanto a las paredes (MDF pintado o con ploteado, con sus medidas), Bastidor con LONA front. Durlock o similar. Pisos: menciona lona impresa, para que eso sea así, se debe de soldar o solapar, entre la tarima y la lona debe haber una alfombra. Iluminación: definir tipos de spot o reflectores, de modo a poder tener conocimiento sobre el precio

Lic. Justo Valdéz, Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO ASUNCIÓN

y la carga de los mismos. Pintura: definir el tipo de pintura a ser utilizado (generalmente se utiliza látex). Mobiliarios: definir que tipo de mobiliarios a ser utilizados (juegos de living, escritorios, sillones ejecutivos, mesas de vidrio, butacas altas) En caso de no contar con los mismos, se deben comprar y revender, teniendo en cuenta los modelos del plano. Tiempo de producción: dependiendo de la complejidad del proyecto, se define el tiempo aproximado de producción. Necesitamos datos básicos para cotizar…".

Respuesta N°4:

La iluminación será según se indican en las especificaciones técnicas: iluminación general a un promedio de 100 watts por m2, lámparas embutidas de 75W distribuidas según necesidad en el área techada, lámparas de brazo de 100 watts montadas para iluminación de cenefas y gráficas e instalación eléctrica con toma corriente y lumínica con reflectores de 500 watts. El material utilizado en las paredes será de durlock o similar. Se adjunta plano de distribución de espacios.



ACCESO

STAND FITPAR 2019

LIC. JUSTO VALDEZ
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC/SENATUR

Asunción, 29 de agosto del 2019