Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/10
PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL EDIFICIO C-31"
ID de llamado 193344

Nos dirigimos a los señores oferentes con el objeto de remitirles aclaración a las consultas recibidas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/10 "PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL EDIFICIO C-31"

1. **¿Cuáles son los equipos que van a ser retirados o desmontados y en que niveles del edificio?**

   Respuesta: Serán desmontados y retirados los equipos ubicados en el subsuelo del Edificio.

2. **Si el servicio a proveer debe de incluir trabajos de reparación de los ductos existentes, siendo que estos tienen un periodo prolongado de uso y visualmente no se encuentran en el estado recomendable para el buen funcionamiento de los equipos. Además habría algún plano de distribución y tamaños de los ductos para poder realizar el cálculo de distribución de aire dentro de los mismos?**

   Respuesta: Los servicios a proveer deben incluir la reparación de ductos, si es necesario. No se dispone de planos de los mismos.

3. **Si los conductos de chapas galvanizadas a ser fabricados serán solamente para los empalmes de los equipos nuevo a la red de conductos existentes. Pues en las Especificaciones Técnicas el Ítem A (EQUIPOS "SPLIT SYSTEM PARA CONDUCTOS" del punto "g" (Fabricación y montaje de conductos de chapas galvanizadas) menciona el trabajo de forma genérica y no de una manera específica.**

   Respuesta: Los conductos a ser fabricados serán solamente para los empalmes de los equipos nuevos a los existentes.

4. **¿Se podría contar con planos donde indiquen la ubicación precisa de los equipos a ser instalados?**

   Respuesta: La Caja no dispone de planos de ubicación de equipos a ser instalados.