DEBE DECIR:

SECCION IV –LISTA DE REQUISITOS

Ítem 9: Fuente de energía Ininterrumpida (UPS) – Tipo B
Cantidad:1
Código de Catalogo: 39121004-993

Salida
Capacidad de Potencia de Salida 2700 Vatios / 3000 VA
Máxima potencia configurable 2700 Vatios / 3000 VA
Tensión de salida nominal 220V Distorsión de tensión de salida Menos del 5% con carga completa

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal Topología Línea interactiva Tipo de forma de onda Ondasenoidal

Conexiones de salida (6) IEC C19 HEMBRA
(2) IEC 320 C20
Entrada de voltaje 220V
Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe BsF 65
Longitud del cable 2.44 metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 82 - 144V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 75 - 154V
Baterías y autonomía

Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Tiempo típico de recarga 3 hora(s)

Cartucho de repuesto de batería

Cantidad de cartuchos de batería de recambio
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) 480 Joules

CP. ROSANNA ESTIGARRIBIA
JEFA DE LA SUOC – DINCAP

RE/nv

Asunción, 28 de noviembre de 2014

Señores
Oferentes
PRESENTE

ADENDA 1

Me dirijo a ustedes con relación al llamado a **"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS CON ID Nº 283112."**; bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Oferta MAG –PRODERS Nº 08/2014 del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible**(PRODERS)** de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (***DINCAP)*** del Ministerio de Agricultura y Ganadería **(MAG); a fin de comunicar que por la presente se modifica en siguiente punto, quedando redactado de la siguiente manera:**

DONDE DICE:

SECCION IV –LISTA DE REQUISITOS

Ítem 9: Fuente de energía Ininterrumpida (UPS) – Tipo B
Cantidad:1
Código de Catalogo: 39121004-993

Salida
Capacidad de Potencia de Salida 2700 Vatios / 3000 VA
Máxima potencia configurable 2700 Vatios / 3000 VA
Tensión de salida nominal 120V Distorsión de tensión de salida Menos del 5% con carga completa
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal Topología Línea interactiva Tipo de forma de onda Ondasenoidal
Conexiones de salida (6) IEC C19 HEMBRA
(2) IEC 320 C20
Entrada de voltaje 120V
Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe BsF 65
Longitud del cable 2.44 metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 82 - 144V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 75 - 154V
Baterías y autonomía
Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga 3 hora(s)
Cartucho de repuesto de batería
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) 480 Joules