GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA Nº 1

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación del llamado de referencia, cumple en comunicar la Adenda Modificatoria, conforme a lo siguiente:

DONDE DICE:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Cantidad de los bienes:

Aire Acondicionado de 12.000 BTU (Ventana):	**5**
Aire Acondicionado de 12.000 BTU (Split):	**21**
Aire Acondicionado de 18.000 BTU (Split):	**5**
Aire acondicionado de 12.000 BTU (Split):	**5**

2). Descripción 3) Especificaciones técnicas de los bienes / servicios requeridos

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Código de catalogo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Reparación y Mantenimiento de aire acondicionado:					
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1	Limpieza de condensador	**72102305-001**	unidad	1		
2	Limpieza de evaporador	**72102305-001**	unidad	1		
3	Limpieza de careta y filtro	**72102305-001**	unidad	1		
4	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	**72102305-001**	unidad	1		
5	Mantenimiento de plaqueta electrónica	**72102305-001**	unidad	1		
6	Mantenimiento de contactor del equipo de AA	**72102305-001**	unidad	1		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES - Secretaría de Contrataciones Públicas - REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		Código de catalogo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Reparación y Mantenimiento de aire acondicionado:					
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
7	Provisión y carga de gas refrigerante	**72102305-001**	unidad	1		
8	Provisión y cambio de placa electrónica	**72102305-001**	unidad	1		
9	Provisión y cambio de válvula inversora	**72102305-001**	unidad	1		
10	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA	**72102305-001**	unidad	1		
11	Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA	**72102305-001**	unidad	1		
12	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	**72102305-001**	unidad	1		
13	Previsión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	**72102305-001**	unidad	1		
14	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	**72102305-001**	unidad	1		
15	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	**72102305-001**	unidad	1		
16	Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	**72102305-001**	unidad	1		
17	Provisión y cambio de moto	**72102305-001**	unidad	1		

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	ventilador de unidad condensadora					
18	Provisión y cambio contactor	**72102305-001**	unidad	1		
19	Provisión de control remoto	**72102305-001**	unidad	1		
20	Provisión y cambio de bobina de 24 volts	**72102305-001**	unidad	1		
21	Provisión y cambio de transformador de 220 v a 24 v	**72102305-001**	unidad	1		
22	Provisión y colocación de filtro de aire UE	**72102305-001**	unidad	1		

DEBE DECIR:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

2. Cantidad de los bienes:

Aire Acondicionado de 12.000 BTU (Ventana): 5
Aire Acondicionado de 12.000 BTU (Split): 21
Aire Acondicionado de 18.000 BTU (Split): 5
Aire acondicionado de 12.000 BTU (Split): 5

2). Descripción 3) Especificaciones técnicas de los bienes / servicios requeridos

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Código de catalogo	Unidad de Medida	Cantidad
	Reparación y Mantenimiento de aire acondicionado:			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
1	Limpieza de condensador	**72102305-001**	unidad	1
2	Limpieza de evaporador	**72102305-001**	unidad	1
3	Limpieza de careta y filtro	**72102305-001**	unidad	1
4	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	**72102305-001**	unidad	1
5	Mantenimiento de plaqueta electrónica	**72102305-001**	unidad	1
6	Mantenimiento de contactor del equipo de AA	**72102305-001**	unidad	1

		Código de catalogo	Unidad de Medida	Cantidad
	Reparación y Mantenimiento de aire acondicionado:			
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
7	Provisión y carga de gas refrigerante	**72102305-001**	unidad	1
8	Provisión y cambio de placa electrónica	**72102305-001**	unidad	1
9	Provisión y cambio de válvula inversora	**72102305-001**	unidad	1
10	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA	**72102305-001**	unidad	1

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

11	Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA	**72102305-001**	unidad	1
12	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	**72102305-001**	unidad	1
13	Previsión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	**72102305-001**	unidad	1
14	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	**72102305-001**	unidad	1
15	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	**72102305-001**	unidad	1
16	Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	**72102305-001**	unidad	1
17	Provisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora	**72102305-001**	unidad	1
18	Provisión y cambio contactor	**72102305-001**	unidad	1
19	Provisión de control remoto	**72102305-001**	unidad	1
20	Provisión y cambio de bobina de 24 volts	**72102305-001**	unidad	1
21	Provisión y cambio de transformador de 220 v a 24 v	**72102305-001**	unidad	1
22	Provisión y colocación de filtro de aire UE	**72102305-001**	unidad	1

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

En atención a que nuestro país es signatario del Acuerdo de Montreal y en cumplimiento de ello, la convocante está obligada a que sus proveedores cumplan estrictamente este acuerdo así como la ley N° 5211/14 "De calidad del aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas" y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente, se exigirá con carácter obligatorio y causal de rescisión de contrato, que el oferentes adjudicado para aquellos trabajos que impliquen y requieran la apertura de las líneas de gas refrigerante, (Cambio de Compresor, cambio de Válvula inversora, desmontaje de componentes sobre la línea de gas, cambio de filtro de gas etc.,)
– el oferente no podrán arrojar el gas refrigerante a la atmosfera por lo que deberán contar con los equipos y maquinarias necesarias para el acopiado, filtrado y reciclado del Gas refrigerante, R-22, y otros, y además el tanque colector de gas correspondiente y debidamente certificado, con el fin de contribuir con la disminución de emisión de gases que dañan la capa de Ozono y como prueba de que el oferente cuenta con dicha maquinaria, deberá presentar una declaración jurada, o copia de la factura de compra de esta maquinaria o un compromiso de una empresa que realizará el alquiler de la misma.

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES • Secretaría de Contrataciones Públicas • REPUBLICA DEL PARAGUAY