A LOS SEÑORES OFERENTES:

ADENDA Nº 001/11

CONTRATACION DIRECTA Nº 022/2011 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
ID: 208.786

TODOS LOS EQUIPOS DETALLADOS EN LOS ITEMS ....., DEBERAN SER COTIZADOS CON LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN ELECTRICA, REPARACION DE LA MAMPOSTERIA POR LOS ORIFICIOS HECHOS PARA LA COLOCACION DE LOS CAÑOS. ADEMAS SE DEBERA PREVER 10 METROS DE CAÑO DE COBRE POR CADA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT.

ADEMAS DEBERA INCLUIR LLAVE TERMICA PARA CADA UNIDAD Y CABLEADO ELECTRICO DESDE EL TABLERO E INTERCONEXIÓN ELECTRICA ENTRE LOS CONDENSADORES Y EVAPORADORES, Y LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y REVESTIMIENTO DECORATIVO QUE SEAN NECESARIOS, ADEMAS DE LA MAMPOSTERÍA