CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES- ID Nº 227.967 CD Nº 04/2012

"ADQUISICION E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 315 KVA PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES"

Asunción, 31 de Enero de 2012

Para lo que hubiere lugar y para los fines pertinentes se da los siguientes resultados a las consultas realizadas:

Consulta 1:

¿El puesto de distribución actual ya cuenta con un transformador? En caso afirmativo favor si pueden especificar de qué potencia es?

Respuesta 1: Sí, es de potencia 63 KVA.

Consulta 2:

¿La instalación ya cuenta con un proyecto aprobado por la ANDE?, En caso negativo, la consulta previa quedará a cargo del Oferente?

Respuesta 2: No cuenta con un proyecto aprobado por la ANDE. Sí, quedará a cargo del oferente.

Consulta 3:

¿La actualización de carga y los pagos a ser realizados a la ANDE quedará a cargo del Oferente o será por abonado por la Convocante?

Respuesta 3: Quedará a cargo del Oferente.