Asunción, 26 de abril de 2012

ADDENDA Nº02/2012

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº19/2012 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR 500KVA PARA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. (ID 240024)

1) Se modifica el **Anexo 2) Punto 6)** donde dice: Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de *60 (sesenta)* días. En el mismo debe ser: *Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de **30 (treinta) días**.*

2) Se modifica el **Anexo 3) Plazo de entrega del bien**: donde dice por 15 (quince) días; el mismo será por ***30 (treinta)*** días.

3) Se complementa la Carta de Invitación en el **Anexo 3 – Punto 2) Especificaciones Técnicas**: Los ensayos del transformador deberán realizarse de acuerdo a las normas establecidas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para transformadores de 500Kva.

4) Se modifica la planilla de Datos Garantizados: la planilla debe ser completado considerando las normas establecidas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para transformadores de 500Kva. (Norma ANDE EE.TT 04.14.04 Rev-4 para transformadores trifásicos)

RESPUESTA A CONSULTA:

1) Consulta: Debe incluir secador de aire con vaso silica gel.

   Respuesta: El trafo debe contar con el tanque de expansión y secado con vaso de silica gel.

Lic. Francisco Torres
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unid. Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.